



OZNACZENIA:

- gaz projektowany lokale mieszkalne
- gaz istniejący

UWAGI:

1. Instalację gazu wykonać z ruru miedzianych łączonych za pomocą kształtek zaciskowych. Do lokalu nr 3. Do lokalu nr 7 instalację wewnętrzzną gazu wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie. Przewody prowadzić pod stropem pomieszczeń.
2. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
3. Gazomierze miechowe dla lokali mieszkalnych montować na korytarzu. Gazomierze zamontować na liście gazomierzowej. Wysokość montażu gazomierza do jego podstawy max. 1,80

BPU				BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE			
NIP 886-129-41-60				Anna Andrukoniś Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych			
tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl							
Inwestor	Gmina Bielawa					Stadium PT	
Obiekt i adres	Termomodernizacja budynku mieszkalnego ul. Wajska 8 dz. nr 91/8 Obręb nr 0004 Nowa Bielawa					Branża Sanitarna	
Projektant:	inż. E. Krawczyk	Spec. instal. sanitarny	11.2025			Skala 1:50	
Asystent:						Nr. rys. 5	
Tytuł rysunku	ROZWINIĘCIE INSTALACJI GAZOWEJ						