



Oznaczenia:

- D4** – studzienka Ø425mm zakończona włazem kl. A15
- Dr1** – studzienka Ø315mm osadnikowa zakończona włazem kl. A15
- Dr4-Dr2** – studzienka Ø315mm osadnikowa zakończona włazem kl. A15

Uwagi:

- Drenaż wykonać z rur PVC-U o średnicy Ø113/126 2.5x5.0.
- Rurę drenażową na całej długości obsypać warstwą gr 20cm (podsypka, obsypka), gr 50cm (zasypka) żwiru płukane o maksymalnej ziarnistości 32mm.
- Pozostała część wykopu wypełnić piaskiem i pospółką.

<b>BPU</b> NIP 886-129-41-60		<b>BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE</b> Anna Andrukoniś Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl	
Investor	Gmina Bielawa Pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa	Stadium PT	
Obiekt i adres	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Pl. Wolności 61A dz. nr434/5,437/7,270/2 Obręb nr0002Południe		Branża Sanitarna
Projektant:	inz. E.D. Krawczyk	Specjalista sanitarny	11.2025
Asystent:			
Tytuł rysunku	Profil podłużny drenażu		Skala 1:100/1:250
			2