


UWAGA
Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać pomiary kontrolne rzędnych istniejącego uzbrojenia i wodociągu, do którego zaprojektowano włączenie.

W przypadku wystąpienia kolizji
z istniejącym uzbrojeniem zmiany
należy dokonać w porozumieniu
z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

Przewody wodociągowe układać na warstwie podsypki piaskowej 10 cm oraz w obsypce 30 cm

		PRACOWNIA ARCHITEKTURY PROJEKTOWEJ NIAP	
mgr inż. arch. Przemysław Jankowski tel. 606 588 424 e-mail: projektowanie@niap.pl		mgr inż. arch. Przemysław Jankowski tel. 606 588 424 e-mail: projektowanie@niap.pl	
obiekt: PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU M/VIJN AUTOBUSOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ			
lokalizacja: dział nr geod. 3/3, 3/5, 3/6, 2/9, 2/10, miejscowość: WŁOCLAWEK, jedn. ewid. 046401, 1 Włocławek, obręb: 0380 Włocławek,			
inwestor: KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A. ul. Wieniecka 39 87-800 Włocławek			
NAZWISKO		UPR.BUD.	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Maciej Sakowski		KUPI012P00S/14 wyrażenie zgłoszenia na egzamin w trybie konkursowym, w sprawie konkursu na projektowanie i nadzór nad budową drogi powiatowej, województwa łódzkiego	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Tomasz Kochanowski		KUPI005P00S/10 wyrażenie zgłoszenia na egzamin w trybie konkursowym, w sprawie konkursu na projektowanie i nadzór nad budową drogi powiatowej, województwa łódzkiego	
treść rysunku:		SKALA	
PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIAŁOWEJ		1:100/500	
branża: SANITARNIA		studium: PROJEKT TECHNICZNY	
uwagi:		S-2	

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.