

**Opis przedmiotu zamówienia na: „Czyszczenie separatorów AWAS-BK 500 – 2 szt., AWAS – HI-2000 „OLEJ” – 6 szt., separator zintegrowany z piaskownikiem – 1 szt.”**

**1. Termin wykonania:**

I termin - między 01.06.2026 a 30.06.2026 r.

II termin - między 01.11.2026 a 30.11.2026 r.

**2. Zakres zamówienia:**

Czyszczenie następujących separatorów:

- AWAS-BK 500 – 2 szt.
- AWAS – HI-2000 – 6 szt.
- Separator zintegrowany z piaskownikiem  $\varnothing 1000$ , gł. 2,5 m, przepustowość: 2 l/s – 1 szt. znajdujący się na terenie bazy PGM Sp. z o.o. w Polkowicach.

- a) dojazd ekipy asenizacyjnej wraz z cysterną
- b) generalnie czyszczenie separatorów
- c) wymiana filtrów koalescencyjnych
- d) usunięcie produktów separacji
- e) kontrola stanu technicznego separatorów:
  - sprawdzenie stanu technicznego deflektorów, wkładu koalescencyjnego, pływaków, śluz dopływu,
  - sprawdzenie stanu powłok zabezpieczających w separatorach
- f) sporządzenie dokumentów związanych z wykonaną usługą - protokół z czyszczenia separatorów
- g) dokonanie wpisu potwierdzającego przeprowadzone prace do „Książki Eksploatacji Separatorsa”
- h) transport odpadów do neutralizatorów oraz unieszkodliwienie wytworzonych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

*Prace związane z odbiorem, wywozem i utylizacją odseparowanych zanieczyszczeń powinny być dokonywane przez firmę wpisaną do BDO.*

**3. Podpisany protokół końcowy jest podstawą do zapłaty należności za wykonaną usługę.**

**4. Termin realizacji: zgodnie z wyznaczonymi terminami od daty podpisania umowy.**

**5. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:**

Czarny Marek – kierownik Działu Infrastruktury Sieciowej w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – tel. 571-327-800