

ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego
z siedzibą w Raciborzu

poszukuje

firmy, która wykona przegląd i legalizację sprzętu gaśniczego w obiektach ŚIOSG.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem postępowania jest wykonanie przeglądu i legalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz wewnętrznych i zewnętrznych hydrantów w obiektach ŚIOSG. wg poniższego zestawienia:

1. Komenda ŚIOSG Racibórz, ul. Dąbrowskiego 2

Poz.	Wyszczególnienie	Ilość (szt)
Przegląd i legalizacja gaśnic w pomieszczeniach i na budynkach, w tym:		
1	UGS 2x	9
	GP 4x ABC	73
	GS 5x B	2
	AP 25x ABC	2
	GP 6x ABC	4
	GSE 2x	14
	SUMA	104
	Koc gaśniczy	6
	SUMA	6
Przegląd i legalizacja gaśnic samochodowych, w tym:		
2	ABC 1kg	57
	ABC 2kg	5
	ABC 4kg	1
	SUMA	63
Badanie ciśnienia i wydajności hydrantów, w tym:		
3	Badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych Hw fi 25	11
	Badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych Hw fi 52	3
	Badanie ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrznych Hz fi 80	3
	SUMA	17
Przegląd i legalizacja sprzętu p.poż podlegającego legalizacji w magazynie, w tym:		
4	Koc gaśniczy	1
	Agregat proszkowy AP - 25	2
	GP 6X	4
	GSE 2X	8
	SUMA	15
RAZEM POZYCJI		205

2. PSG Bielsko Biała, ul. Komorowicka 164

Poz.	Wyszczególnienie	Ilość (szt)
Przegląd i legalizacja gaśnic w pomieszczeniach i na budynkach, w tym:		
1	SUG 6x ABC	1
	GP 4x ABC	11
	GSE 2x (w tym 6 szt. lokalizacja w Zwardoniu)	11
	GP 2x ABC	2
	GP 6x ABC	6
	SUMA	31
Przegląd i legalizacja gaśnic samochodowych		
2	ABC 1kg	24
	ABC 2kg	2
	BC 6kg	1
	SUMA	27
Badanie ciśnienia i wydajności hydrantów, w tym:		
3	Badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych Hw fi 25	2
	Badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych Hw fi 80	1
	SUMA	3
RAZEM POZYCJI		61

3. PSG Częstochowa, ul. Gminna 40

Poz.	Wyszczególnienie	Ilość (szt)
Przegląd i legalizacja gaśnic w pomieszczeniach i na budynkach, w tym:		
	GP 4x ABC	2
	GS 5x (w tym 6 szt. lokalizacja w Zwardoniu)	1
	GP 6x ABC	12
	SUMA	15
Przegląd i legalizacja gaśnic samochodowych		
2	ABC 1kg	17
	ABC 2kg	1
	BC 1kg	2
	SUMA	20
Badanie ciśnienia i wydajności hydrantów, w tym:		
3	Badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych Hw fi 25	6
	SUMA	6
RAZEM POZYCJI		41

4. PSG Katowice-Pyrzowice, ul. Wolności 90

Poz.	Wyszczególnienie	Ilość (szt)
Przegląd i legalizacja gaśnic w pomieszczeniach i na budynkach, w tym:		
	GP 6x ABC	1
	SUMA	1
Przegląd i legalizacja gaśnic samochodowych		
2	ABC 1kg	14
	ABC 2kg	8
	ABC 4kg	1
	ABC 6kg	1

	BC 1kg	5
	SUMA	29
	RAZEM POZYCJI	30

5. PSG Opole, ul. Drzymały 1B

Poz.	Wyszczególnienie	Ilość (szt)
Przegląd i legalizacja gaśnic w pomieszczeniach i na budynkach, w tym:		
	GSE 2x	3
	GP 4x ABC	23
	SUG 6x ABC	2
	SUMA	28
Przegląd i legalizacja gaśnic samochodowych		
2	ABC 1kg	12
	BC 1kg	12
	SUMA	24
Badanie ciśnienia i wydajności hydrantów, w tym:		
	RAZEM POZYCJI	52

6. PSG Ruda Śląska, ul. Główna 11A

Poz.	Wyszczególnienie	Ilość (szt)
Przegląd i legalizacja gaśnic w pomieszczeniach i na budynkach, w tym:		
1	GP 4x ABC	11
	GS 5x (w tym 6 szt. lokalizacja w Zwardoniu)	1
	SUG 4x ABC	1
	GSE 2x	1
	GP 6x ABC	1
	SUMA	15
	Koc gaśniczy	1
	SUMA	1
Przegląd i legalizacja gaśnic samochodowych		
2	ABC 1kg	9
	BC 1kg	14
	ABC 6kg	1
	SUMA	24
Badanie ciśnienia i wydajności hydrantów, w tym:		
3	Badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych Hw fi 25	5
	SUMA	5
	RAZEM POZYCJI	45

7. PSG Sosnowiec, ul. Teatralna 1

Poz.	Wyszczególnienie	Ilość (szt)
Przegląd i legalizacja gaśnic w pomieszczeniach i na budynkach, w tym:		
1	GSE 2x	1
	GP 4x ABC	1
	GP 6x ABC	11
	SUMA	13

2	Koc gaśniczy	1
	SUMA	1
Przegląd i legalizacja gaśnic samochodowych		
3	ABC 1kg	15
	BC 1kg	1
	SUMA	16
RAZEM POZYCJI		30

1). Przegląd i legalizacja gaśnic w pomieszczeniach obejmuje:

1. sprawdzenie ogólnego stanu technicznego gaśnicy,
2. sprawdzenie czytelności i kompletności etykiet,
3. sprawdzenie stanu węża i prądownic,
4. kontrola ciśnienia czynnika napędowego lub waga ładunku CO₂,
5. zamieszczenie kontrolki (nazwa i adres firmy, rodzaj przeprowadzonych czynności, data ostatniej i kolejnej konserwacji – miesiąc i rok).

2). Przegląd i legalizacja gaśnic samochodowych w pojazdach służbowych obejmuje:

1. sprawdzenie ogólnego stanu technicznego gaśnicy,
2. sprawdzenie czytelności i kompletności etykiet,
3. kontrola ciśnienia czynnika napędowego lub waga ładunku CO₂,
4. zamieszczenie kontrolki (nazwa i adres firmy, rodzaj przeprowadzonych czynności, data ostatniej i kolejnej konserwacji – miesiąc i rok).

3). Przegląd hydrantów wewnętrznych obejmuje:

1. sprawdzenie ogólnego stanu technicznego zgodnie z PN-EN671-3,
2. pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu (ciśnienie statyczne i dynamiczne),
3. kontrolę terminu próby ciśnieniowej węża hydrantowych,
4. zamieszczenie kontrolki zgodnie z PN-EN671-3 (nazwa i adres firmy, rodzaj przeprowadzonych czynności, data ostatniej i kolejnej konserwacji – miesiąc i rok).

4). Przegląd hydrantów zewnętrznych obejmuje:

1. sprawdzenie ogólnego stanu technicznego,
2. sprawdzenie otwarcia zasuw,
3. pomiar wydajności nominalnej i ciśnienia hydrantu.

Inne elementy zamówienia:

1. Przegląd należy ustalić i wykonać w obecności upoważnionego przedstawiciela w poszczególnych obiektach.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przegląd i konserwację z obowiązującymi zasadami określonymi w stosownych przepisach, polskich Normach, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji obsługi będących przedmiotem zapytania.
3. Usługa winna być wykonana w terminie do dn. **16.06.2026r.**
4. Zamawiający potwierdzi wykonanie prac i dokona zapłaty po wcześniejszym przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę protokołów z przeprowadzonych przeglądów i konserwacji. Protokół powinien zawierać m.in.: wyniki przeglądów i pomiarów, a także określenie przydatności do użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, stwierdzone nieprawidłowości i zakres koniecznych napraw (wg załączonych wzorów).
5. Do protokołu należy załączyć świadectwo wzorcowania urządzenia pomiarowego oraz dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje osoby dokonującej przeglądu i konserwacji – zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie przeciwpożarowej.

6. Oryginały protokołów z wykonanej usługi winny być dostarczone do siedziby Zamawiającego w terminie do dn. **30.06.2025r.** Potwierdzone przez zamawiającego protokoły stanowią podstawę do wystawienia faktur.
7. Z tytułu wykonanego zadania, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe. W tym w szczególności: wartość przedmiotu zamówienia, wszelkie koszty transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, ryzyko inflacyjne i inne mogące mieć wpływ na warunki realizacji zadania. Ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zadania, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na wynagrodzenie ryczałtowe.
8. Zamawiający opłaci należności wynikające z faktury przelewem na konto Wykonawcy. Termin płatności wynosi 14 dni od daty dostarczenia do ŚŁOSG faktury (prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę). Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
9. W przypadku uchybienia terminom, o których mowa w pkt. 3 lub pkt. 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20,00zł brutto za każdy dzień zwłoki.
10. Warunki transportu/dojazdu: koszty dojazdu należy wliczyć do ceny jednostkowej usługi – transport własny Wykonawcy.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia
13. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą pod względem cenowym, wykona usługę na podstawie otrzymanego Zlecenia.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena. Oceniana będzie cena brutto oferty.
14. **Ofertę należy złożyć na druku Zamawiającego.**
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
16. Osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontaktu: **Janusz Gucik, nr tel. 32/4144141, kom 571 417 712.**
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia zapytania ofertowego, na każdym etapie, bez podania przyczyn (również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert).
18. Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania przez Zamawiającego.
19. **Zamawiający odrzuci ofertę:**
 - a) złożoną po terminie,
 - b) nie spełniającą wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia,
 - c) nie zawierającą wymaganych dokumentów m.in. takich jak: wymagania dotyczące uprawnień (kwalifikacji) osoby dokonującej przeglądu i konserwacji – zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie przeciwpożarowej
20. Do oferty należy dołączyć podpisany druk **Oświadczenie Wykonawcy**, który stanowić będzie niezbędny załącznik w postępowaniu przy wyborze Wykonawcy.
21. **Dokumenty należy składać:**
22.
 - a) w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:30 -15:30
 - b) pisemnie na adres Zamawiającego, zaleca się umieszczenie na kopercie adnotacji:

„Oferta dot. przeglądu i legalizacji sprzętu gaśniczego dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu przy ul. Dąbrowskiego 2.”

Lub

- c) na adres e-mailowy: sgmik.wtiz.slosg@strazgraniczna.pl

23. Termin składnia ofert: do dnia 09.05.2026r.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz oferty.

Załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy.