

Oznacz. przew.	RP3-R.WENT	OGR	G1	G2	G3	G4
Rodz. okablow.			N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J
Przekrój	5x6mm2		1x3x2.5	1x3x2.5	1x3x2.5	1x3x2.5
Moc: [Pi]	4,50 kW		0,50 kW	2,00 kW	0,50 kW	2,00 kW

Oznaczenie	Centrala wentylacyjna 1 Zasilanie	Centrala wentylacyjna 1 Nagrzewnica	Centrala wentylacyjna 2 Zasilanie	Centrala wentylacyjna 2 Nagrzewnica
	RP3	Ogranicznik przebieg		

Układ sieci: TN-S

UWAGI: Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych niż wymienione, pod warunkiem zapewnienia takich samych lub wyższych parametrów technicznych i jakościowych.

Bilans mocy:

Moc zainstalowana [Pi]: 5,00 kW

przyjęty współczynnik jednoczesności kj: 0,7


Moc zapotrzebowana [Ps]: 3,50 kW

cosφ=0,90

Prąd szczytowy: 8,02A

Kabel zasilający WLZ: N2XH-J 5x10mm2

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (Dz.U.94.24.83) STANOWI WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA FIRMY "USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA"

Inwestor: GMINA WALCE 47-344 WALCE, UL. ADAMA MICKIEWICZA 18			
Jednostka Projektowa : 		USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL 47-344 WALCE, ul. LIPOWA 4 tel: 0 77 466 28 60      kom: 0 502 221 118      e-mail: nossolm@o2.pl	
Projektant mgr inż. Piotr Spatek		specjalność instalacyjna elektryczna OPL/1196/PWBE/15	Podpis :
Proj. sprawdzający mgr inż. Herbert Sznneider		specjalność instalacyjna elektryczna 139/93/OP	Podpis :
Obiekt : <b>PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO W KROMOŁOWIE</b> Lokalizacja: 47-344 KROMOŁÓW 51, DZIAŁKA NR 539 K.M.4 OBRĘB: KROMOŁÓW JEDNOSTKA EWID.: WALCE CYFROWE OZNACZENIE J. E.: 160504 2.0005			
Branża : Elektryczna		Stadium : Projekt Techniczny	
Schemat rozdzielnic R.WENT			
Podziałka : --		Data : 25.10.2023	Nr rysunku : <b>E15</b>