



Bilans mocy:

Moc zainstalowana [Pi]: 2,03 kW

przyjęty współczynnik jednoczesności kj: 0,7

Moc zapotrzebowana [Ps]: 1,42 kW

cosφ=0,90

Prąd szczytowy: 3,26A

Kabel zasilający WLZ: N2XH-J 5x6mm2

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Oznac. przew. | RG-RA | OGR | O1 | O2 | O3 | G1 | G2 | G3 | D1 |
| Rodz. okablow. | | | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J | N2XH-J |
| Przekrój | 5x6mm2 | | 1x3x1,5 | 1x3x1,5 | 1x3x1,5 | 1x3x2,5 | 1x3x2,5 | 1x3x2,5 | 1x3x1,5 |
| Moc [Pi]: | 2,03 kW | | 0,24 kW | 0,21 kW | 0,04 kW | 0,50 kW | 0,50 kW | 0,50 kW | 0,04 kW |

| | | | | | | | | | |
|------------|----|-------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|---|--|--|---------|
| Oznaczenie | RG | Ogranicznik przepięć | Oświetlenie Piwnica | Oświetlenie Komunikacja | Oświetlenie Zewnętrzne | Gniazda z uzziemieniem Pomieszczenie 0.9 | Gniazda z uzziemieniem Pomieszczenie 0.10 | Gniazda z uzziemieniem Pomieszczenie 0.11 | Domofon |
|------------|----|-------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|---|--|--|---------|

Układ sieci: TN-S

UWAGI: Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych niż wymienione, pod warunkiem zapewnienia takich samych parametrów technicznych i jakościowych.

| | |
|---|---|
| Inwestor: GMINA WALCE 47-344 WALCE, UL. ADAMA MICKIEWICZA 18 | Jednostka Projektowa :  USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL 47-344 WALCE, ul. LIPOWA 4 tel: 0 77 466 28 60 kom: 0 502 221 118 e-mail: nossolm@o2.pl |
|---|---|

| | | |
|---|---|----------|
| Projektant mgr inż. Piotr Spalek | specjalność instalacyjna elektryczna OPL/1196/PWBE/15 | Podpis : |
| Proj. sprawdzający mgr inż. Herbert Szneider | specjalność instalacyjna elektryczna 139/93/OP | Podpis : |

| |
|---|
| Obiekt : PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO W KROMOŁOWIE |
| Lokalizacja: 47-344 KROMOŁÓW 51, DZIAŁKA NR 539 K.M.4 OBREB: KROMOŁÓW JEDNOSTKA EWID.: WALCE CYFROWE OZNACZENIE J. E.: 160504 2.0005 |

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Branża : Elektryczna | Stadium : Projekt Techniczny |
|----------------------|------------------------------|

Schemat rozdzielnic RA

| | | |
|-------------------|----------------------|----------------------------|
| Podziałka : -- | Data : 25.10.2023 | Nr rysunku : E16 |
|-------------------|----------------------|----------------------------|