



□Znaczenia:

- RRC regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu
- C przetwornik przepływu ciepłomierza
- w wodomierz z nadajnikiem impulsów
- CZD centralka zdalnego odczytu
- ZD zbiornik odpowietrzający z zaworem (montaż w przypadku wyższej zabudowy przyłącza względem króćców włączeniowych węzła cieplnego)

Schemat zabudowy urządzeń regulacyjno-pomiarowych przed węzłem odbiorcy ciepła