

## Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – Zadanie C

**USŁUGI – Przegląd sprzętu i urządzeń zabezpieczenia przeciwpożarowego, zlokalizowanych  
w budynkach Sądu Okręgowego w Częstochowie i Sądu Rejonowego w Lublińcu**

### I. WYKAZ SPRZĘTU I URZĄDZEŃ

I.p.	Lokalizacja	Częstochowa ul. Dąbrowskiego 23/35	Lubliniec ul. Sądowa 3	Lubliniec ul. Sobieskiego 8	RAZEM
	Rodzaj sprzętu	Liczba sztuk/kpl	Liczba sztuk/kpl	Liczba sztuk/kpl	Liczba sztuk/kpl
1	Hydranty	35	5	8	48
2	Gaśnice	45	20	9	74
3	Drzwi przeciwpożarowe	62	39	20	121
4	Węże	0	5*	0	5
5	Zestaw hydroforowy	1**	0	1***	2

Wyjaśnienie:

**Ad. poz. 4 - węże**

\* Badanie techniczne obejmuje próby ciśnieniowe na maksymalne obciążenie robocze węży stanowiących wyposażenie hydrantów

**Ad. poz. 5 - Zestaw hydroforowy**

\*\* Instal Compact IC 2001 wszystkie zawory socjalno-bytowe wod-kan, w tym zawory zwrotne i antyskażeniowe;

\*\*\* Wilo COR-2MVIE403-2G/VR-WMS.-EB wszystkie zawory socjalno-bytowe wod-kan w tym zawory zwrotne i antyskażeniowe (2 sztuki zaworów)

### II. ZAKRES PRAC I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY

- Zapewnienie materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia leży po stronie Wykonawcy.
- Wszystkie czynności dotyczące wykonania usługi będą przeprowadzone pod nadzorem osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego.
- Po zakończeniu prac Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet protokołów dotyczących przeprowadzonych przeglądów. Protokoły, podpisane przez obie strony stanowić będą podstawę do wystawienia faktury.
- Niezależnie od przedstawienia protokołów, Wykonawca zamieści na wszystkich urządzeniach w widocznym miejscu kontrolkę serwisową informującą o dacie wykonania przeglądu oraz terminie kolejnego przeglądu
- Wykonawca po realizacji zamówienia do protokołu winien sporządzić wykaz ilości brakujących oznaczeń w zakresie wszystkich przeglądanych składników ze wskazaniem miejsca składnika.

Nr sprawy: <b>G.262.44.2026</b>	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 170 000 zł na: „USŁUGI – Świadczenie usług przeglądów, konserwacji i serwisu systemów, sprzętu i urządzeń zabezpieczających, w budynkach Sądu Okręgowego w Częstochowie i Sądu Rejonowego w Lublińcu”	<b>Załącznik nr 1.C do Zaproszenia</b>
------------------------------------	--	--

Strona 2 z 2

6. Zgodnie z §3 ust.2 i 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (DZ.U. nr 109, poz.719) urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być oddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w PN dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic dokumentacji technicznej oraz instrukcjach technicznych. Przeglądy te powinny być przeprowadzony w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta.
7. Wykonawca winien posiadać uprawnienia elektryczne G1 (Grupa 1) obejmujące zakres eksploatacji (E) oraz dozoru (D).

### III. POZOSTAŁE WYMAGANIA

1. Zestawy hydroforowe
  - 1) Przy przeglądach hydroforów należy obowiązkowo wykonać pomiar rezystancji urządzeń. Wyniki badań należy przedłożyć Zamawiającemu z protokołem wykonania prac. Hydrofor musi mieć sprawdzone mechanicznie zawory (sprawdzenie czy zawory nie są zapieczone).
  - 2) Zalecane jest, aby przeglądy hydroforu były wykonane razem z próbami hydrantów przy badaniu próby wydajności i testów pompowni.
  - 3) Wszystkie próby w każdej lokalizacji powinny być przeprowadzane w obecności Przedstawiciela Zamawiającego.
2. Zestaw hydroforowy zlokalizowany w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35:  
Działanie urządzeń sprawdzić przez kilka minut. Wykonawca musi ocenić stan zaworów antyskażeniowych (próba mechaniczna). Hydrofor musi zostać uruchomiony i musi zostać sprawdzony po uruchomieniu (czy zastartował) poprzez sprawdzenie podawania wody do hydrantów i próby hydrantów). Działanie urządzenia sprawdzić przez kilka minut.

### IV. TERMIN WYKONANIA

Wymagany termin wykonania zamówienia – **do dnia 30 czerwca 2026 r.**

Z przeprowadzonych czynności winien zostać sporządzony protokół wraz z wykazem urządzeń do ewentualnego remontu.