

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu  
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole  
tel. 77 443 52 50, faks 77 443 52 42

Gazownia w Kędzierzynie-Koźlu  
ul. Grunwaldzka 69, 47-220 Kędzierzyn-Koźle  
tel. 77 443 51 37  
Gazownia.Kedzierzyn-Kozle@psgaz.pl

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle  
KANCELARIA OGÓLNA  
Wpl. dn. 11-04-2025  
Złożono osobiście  
Podpis: IRE ilość zał. 1  
Nr ewidencyjny IRE 14280

URZĄD MIASTA  
Kędzierzyn-Koźle  
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

14-04-2025

B. Krolikowska / J. Smol

Wpłynęło: 11-04-2025  
L.dz. 824/25

Urząd Miasta Kędzierzyn  
– Koźle  
Wydział Inwestycji,  
Remontów i Eksploatacji  
ul. Piramowicza 32  
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Wasz znak: IRE-DS.7011.14.2025.BK  
Nasz znak: PSG.OP.0092.55.25

Kędzierzyn-Koźle 07.04.25

Dot.: wykonania dokumentacji projektowo-kostorysowej rozbudowy pasa drogowego o ścieżkę pieszo - rowerową na odcinku od istniejącej ścieżki pieszo rowerowej od ul. Strzeleckiej do ul. Daszyńskiego w ramach zadania pn. "PT I budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta"

W odpowiedzi na pismo z dn. 31.03.2025 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu Gazownia w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że uzgadniamy branżowo rozwiązania projektowe j/w, w zakresie kolizji z siecią gazową z następującymi uwagami:

1. W rejonie objętym opracowaniem przebiega dystrybucyjna sieć gazowa gazu ziemnego wysokometanowego, pozostająca w eksploatacji Gazowni w Kędzierzynie – Koźlu
2. Przebieg sieci gazowej na załączonej mapie (z zasobów PSG) zaznaczono kolorem:  
- zielonym – czynna sieć gazowa ś/c PE DN 50 (rok budowy 2001) stal DN 50 (rok budowy 1991)  
Głębokości posadowienia czynnej sieci gazowej (ok. 0,8 – 1,3 m).  
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową przed przystąpieniem do prac należy wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji gazociągu.  
Szerokość strefy kontrolowanej dla gazociągów zgodnie z Dz. U. z dn. 04.06.2013 poz. 640.
3. Skrzyżowania i zbliżenia z sieciami gazowymi należy wykonać zgodnie z normą (1)
4. W trakcie wykonywania robót należy zachować bezpieczne odległości poziome od sieci gazowej zgodnie z rozporządzeniem (2).
5. W przypadku natrafienia na uzbrojenie sieciowe nie ujęte na planie sytuacyjnym należy przerwać prace zabezpieczając wykop, zgłosić zaistniałą sytuację i dalsze prace wykonać pod nadzorem właściciela istniejącego uzbrojenia.
6. W wypadku zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową w przypadku nie zachowania odległości normatywnych należy zabudować rury osłonowe.

7. Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia gazowego ze względu na zbliżenie do sieci gazowej należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego pod płatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Kędzierzynie – Koźlu.
8. Przed przystąpieniem do prac w celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrębie czynnych gazociągów należy do Gazowni w Kędzierzynie – Koźlu przesłać stosowne zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.
9. Sposób rozwiązania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega odbiorowi przez przedstawiciela Gazowni Kędzierzyn – Koźle.
10. W przypadku uszkodzenia istniejących gazociągów w trakcie prowadzenia robót, oprócz kosztów naprawy uszkodzenia PSG sp. z o.o. – Zakład Gazowniczy w Opolu będzie dochodził odszkodowania za dodatkowe koszty poniesione z tytułu:
  - przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
  - pokrycia strat odbiorców w przypadku przerwy w dostawie gazu
11. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń gazowych Inwestor opracuje dokumentację techniczną, uzgodni ją w dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym Zakładu Gazowniczego w Opolu oraz wykona roboty na własny koszt.
12. Wszelkie kolizje z siecią gazową zaistniałe podczas prowadzonej inwestycji należy rozwiązać kosztem i staraniem Inwestora.
13. Drogi dojazdowe oraz chodniki należy wykonać z nawierzchni rozbieralnej lub bitumicznej
14. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić Gazownię w Kędzierzynie – Koźlu co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.
15. Prace w obrębie sieci gazowej podlegają odbiorowi ze strony przedstawiciela Gazowni w Kędzierzynie – Koźlu.
16. Uzgodnienie należy dołączyć do opracowań projektowych.

**Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma łącznie z mapą (mapami) stanowiącą załącznik graficzny.**

**Obowiązujące normy i przepisy:**

- ( 1 ) PN-91/M-34501 – Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi
- ( 2 ) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz. U. z dn. 04.06.2013 poz.640 ).

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16.  
Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie [www.psgaz.pl](http://www.psgaz.pl) w zakładce o nas”

Otrzymują:  
1. Adresat + mapa  
2. a/a

Z poważaniem

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Gazownia w Kędzierzynie-Koźlu

Mariusz Mecner





