



- UWAGI:
1. Przy złączu ZK-1 zamontować zacisk do uziemienia autocysterny;
 2. Złącze kontrolne typowe M-10;
 3. Wymiary zbiornika:

Pojemność	Długość	Średnica
2 700 l	2, 49 m	1, 25 m

Aforma studio
PRACOWNIA
PROJEKTOWA
Aneta Grzeszczyk

Aforma studio Pracownia Projektowa
Aneta Grzeszczyk
59-700 Bolestawiec, ul. Zabobrze 166a;
tel. 51 1 297 708, 505 865 404
aformastudio@gmail.com, www.aformastudio.pl

PROJEKT BUDOWLANY				
TEMAT	"Budowa boiska sportowego w miejscowości Półkowiczki"			
LOKALIZACJA	Półkowiczki, ul.Akacjowa działki nr 345 i 415; obręb 0009 Półkowiczki Jednostka ewidencyjna 022004_2 Wisznia Mała			
INWESTOR	Gmina Wisznia Mała ul.Wrocławska 9 55-114 Wisznia Mała			
TYTUŁ RYSUNKU	Rzut i przekrój główny zbiornika gazu			
Funkcja	Imię i Nazwisko		Nr upr.	Podpis
BRANŻA SANITARNA				
Projektant	mgr inż. Rodyk Świerczok		595/01/DUW	
Sprawdzający	mgr inż. Wojciech Tomków		130/DOŚ/10	
Asystent	mgr inż. Radosław Zalewski		-	
Skala	Data	Faza	Branża	Nr rys.
-	11.2016r.	PB	sanitarna	PZT/S6