

INSTALACJE WODOCIĄGOWE RZUT PARTERU skala 1:100

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)


Data 12.04.2022 Lp. 71/22
mgr inż. Witold Bystrzanowski
Rzecznik do spraw sanitarno-higienicznych
Uprawnienia Głównego Inspektora Sanitarnego
Nr 86-BPIO/95 w zakresie:
budownictwa przemysłowego i ogólnego
zam. 80-124 Gdańsk, ul. Dmężyńskiego 4
tel. 807 292 733

INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ

— z. w. u.
— c. w. u.
- - - - - cyrkulacja

Izolacja przewodów:
średn. do 22mm=20mm
22-35mm=30mm
powyżej 35mm=śr. wew.

Zestaw wodomierzowy ZW



ZO – ZAWÓR ODCINAJĄCY
W – WODOMIERZ SKRZDEŁKOWY
ZZw – ZAWÓR ZWROTNY
F – FILTR ANTYSKAŻENIOWY
ZSp – ZAWÓR SPUSTOWY

Zcz – ZAWÓR CZERPALNY, SZYBKOZŁĄCZKA
Zdsz – ZAWÓR ZASILAJĄCY INSTALACJĘ DESZCZOWNI
ZGODNIE Z ODDZIELNYM OPRACOWNIEM –
PROJEKTEM ZIELENI

INSTALACJE WODOCIĄGOWE RZUT PARTERU

skala:
1:100
data:
20-03-2022

| | |
|-----------------|---|
| BRANZA | SANITARNA |
| OBIEKT | BUDYNEK BIUROWY Z CZ. GOSPODARCZĄ |
| ADRES BUDOWY | działki: nr 387/19, obr. 0001 Bartel Wielki, jedn.: Kaliska 221305_2 oraz 387/13 obr. 0008 Kaliska, jedn.: Kaliska 221305_2 |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Radosław Królikowski uprawnienia bez ograniczeń specjalność: sanitarna nr ewid.: POM/0043/PWOS/12 |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Dawid Kuclara uprawnienia bez ograniczeń specjalność: sanitarna nr ewid.: POM/0223/PWOS/11 |



DEBEX
ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH
BUDOWNICTWA

S1

