

Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	G.6640.1864.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
Wykonawca prac geodezyjnych	GEKON Mariusz Ćwiek 44-207 Rybnik ul. Podmiejska 42
Identyfikator oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego pozytywny wynik weryfikacji	G.6640.1864.2021_1 z dnia 29.03.2022
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	Anna Konsek 19806 - zakres 1

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Data pomiaru: 28.02.2022
Nr ident. G.6640.1.1864.2021
Objekt: Kędzierzyn-Koźle - Park
Jednostka ewid.: 160301_1 Kędzierzyn-Koźle
Obręb ewid.: 0014_Koźle
Sektor: 170.3-171.22.07.3; 171.1; 172.2;
12.3; 12.4; 17.2
Układ współrzędnych: PL-EVRF2007-NH
Układ wysokości: 2000/18
Nr zlecenia: 1193/2021
Usługi Geodezyjne Mariusz Ćwiek
44-207 Rybnik ul. Podmiejska 42
tel. 606 447 469
Anna Konsek Świadectwo nr 19806
Geodezyjne pomiary syt.-wys.
realizacyjne i inwestycyjne

Granica zakresu opracowania
Granica MZPZ
dokument podpisany elektronicznie

LEGENDA:

- 2001 - nr działki przez którą przechodzi inwestycja, działka miasta
- 5268 - istniejący słup z oprawą LED - numeracja wg. stanu z Inwentaryzacji

- proj. kamera CCTV (stała)
- proj. kamera CCTV (obrotowa)
- proj. słup stylowy na fundamencie z oprawą parkową

- 0201 - nr projektowanego obwodu / słupa
- projektowany kabel sieci oświetlenia terenu YAKY 4x35
- projektowany kabel sieci monitoringu + kabel zasilania zasilaczy kamer CCTV

UWAGA!

- W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzeczki przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
- W przypadku stwierdzenia uzbrojenia terenu lub kolizji z obiektami nie wykazanymi na mapie przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
- Projektowane kable na całej długości ułożyć w rurze ochronnej, a przejścia w pobliżu nasadzeń i istniejących korzeni wykonać metodą przecisku.
- Przestrzegać zapisów zawartych w uzgodnieniach i wytycznych.
- Rury dla kabli światłowodowych układać na głębokości 1,0m.

mat
FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA

44-330 Jastrzębie-Zdrój
ul. Kasztanowa 60
kom. 511-695-121
4matbiuro@gmail.com
www.4mat.net.pl

OBIEKT: SIĘĆ OŚWIETLENIA DROGOWEGO I MONITORINGU

NAZWA PROJEKTU: BUDOWA MONITORINGU Z UZUPEŁNIENIEM OŚWIETLENIA NA PLANTACH WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO

RYSTUNEK: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR:

Gmina Kędzierzyn-Koźle, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32

LOKALIZACJA:

Kędzierzyn-Koźle, 47-200, Planty, ul. Piramowicza, ul. Głubczycka, działki: 1834, 1835, 1836/1, 1836/2, 1880/3, 1889/1, 2042/10, 1888/1, 1989, 1990/3, 1998/2, 1999/3, 2001, 3005/3, 2257/2, 2243/1, 2243/3, 2242, 2239/3, 2250, 2226/7, 2228/1, 2228/2, 2229/3, 2226/16, 2226/26, 2226/28, 2226/31, 2227/6, 2196, 2511/2, 2512, 1/23, 200/1, 1845, 1846

mgr inż. Marcin Tront
uprawnienia budowlane nr SLK/3640/PWOE/11
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi
w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Opolu

Załącznik Nr 1
do decyzji / postanowienia 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kasztanowa 60
Nr. WD.4036.92.2022.DL
z dnia 02.05.2022 r.

Firma Projektowo-Wykonawcza
Janusz Białecki
kom.: (+48) 511 695 121
tel.: 633 176 33 88 Regon: 242910306

SKALA	DATA	NR RYS.
1:500	04.2022	E-02_4

mgr inż. Marcin Tront
nr upr. SLK/3640/PWOE/11
inż. Andrzej Mazurczyk
nr upr. SLK/1104/PWOT/05