

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
tel. 77 443 52 50, faks 77 443 52 42

Gazownia w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Grunwaldzka 69, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 443 51 37
Gazownia.Kedzierzyn-Kozle@psgaz.pl

**Firma Projektowo -
Wykonawcza 4MAT**
ul. Kasztanowa 60
44-330 Jastrzębie Zdrój

Wasz znak:
Nasz znak: PSG.OP.0092.22 /160105582

Kędzierzyn-Koźle 27.05.22

Dot.: uzgodnienia trasy projektowanej sieci oświetlenia drogowego i monitoringu
w Kędzierzynie-Koźlu ul. Piramowicza - Zapolskiej
Inwestor: Gmina Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu Gazownia w Kędzierzynie-Koźlu informuje niniejszym pismem, że uzgadniamy branżowo rozwiązania projektowe j/w, w zakresie kolizji z siecią gazową z następującymi uwagami :

1. W rejonie objętym opracowaniem przebiega dystrybucyjna sieć gazowa gazu ziemnego wysokometanowego, pozostająca w eksploatacji Gazowni w Kędzierzynie – Koźlu
2. Przebieg sieci gazowej na załączonych mapach potwierdzono kolorem:
 - żółtym – czynna sieć gazowa:
 - n/c PE DN 63 rok budowy 1998 (ul. Piramowicza);
 - n/c Stal DN 50/80 rok budowy 1979 (ul. Zapolskiej)
 - n/c Stal DN 250 rok budowy 1984 (ul. Piastowska)
 - n/c Stal DN 150 rok budowy 1981, PE DN 160 rok budowy 2010 (ul. 24 Kwietnia)
 - ś/c PE DN 110 rok budowy 2010 (24 Kwietnia /park za szpitalem/ Raclawicka)
 - pomarańczowym – nieczynna sieć gazową

Gazownia nie jest w stanie jednoznacznie podać głębokości posadowienia czynnej sieci gazowej (ok. 0,9 m – 1,3 m) dlatego w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową przed przystąpieniem do prac należy wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji gazociągu.
3. Szerokość strefy kontrolowanej dla gazociągów zgodnie z Dz. U. z dn. 04.06.2013 poz.640.
4. Skrzyżowania i zbliżenia z sieciami gazowymi należy wykonać zgodnie z normą (1)
5. W trakcie wykonywania robót należy zachować bezpieczne odległości poziome od sieci gazowej zgodnie z rozporządzeniem (2).
6. W przypadku natrafienia na uzbrojenie sieciowe nie ujęte na planie sytuacyjnym należy przerwać prace zabezpieczając wykop, zgłosić zaistniałą sytuację i dalsze prace wykonać pod nadzorem właściciela istniejącego uzbrojenia.

7. W wypadku zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową w przypadku nie zachowania odległości normatywnych należy zabudować rury osłonowe.
8. Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia gazowego ze względu na zbliżenie do sieci gazowej należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego pod płatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Kędzierzynie – Koźlu.
9. Przed przystąpieniem do prac w celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrębie czynnych gazociągów należy do Gazowni w Kędzierzynie – Koźlu przesłać stosowne zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.
10. Sposób rozwiązania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega odbiorowi przez przedstawiciela Gazowni Kędzierzyn – Koźle.
11. W przypadku uszkodzenia istniejących gazociągów w trakcie prowadzenia robót, oprócz kosztów naprawy uszkodzenia PSG sp. z o.o. – Zakład Gazowniczy w Opolu będzie dochodził odszkodowania za dodatkowe koszty poniesione z tytułu:
 - przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
 - pokrycia strat odbiorców w przypadku przerwy w dostawie gazu
12. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń gazowych Inwestor opracuje dokumentację techniczną, uzgodni ją w dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym Zakładu Gazowniczego w Opolu oraz wykona roboty na własny koszt.
13. Wszelkie kolizje z siecią gazową zaistniałe podczas prowadzonej inwestycji należy rozwiązać kosztem i staraniem Inwestora.
14. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić Gazownię w Kędzierzynie – Koźlu co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.
15. Prace w obrębie sieci gazowej podlegają odbiorowi ze strony przedstawiciela Gazowni w Kędzierzynie – Koźlu.
16. Uzgodnienie należy dołączyć do opracowań projektowych.

Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma łącznie z mapą (mapami) stanowiącą załącznik graficzny.

Obowiązujące normy i przepisy:

- (1) PN-91/M-34501 – Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi
- (2) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z dn. 04.06.2013 poz.640).

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16.
Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie www.psgaz.pl w zakładce o nas”

Otrzymują:

1. Adresat + mapa

2. a/a

Z poważaniem

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gazowni w Kędzierzynie-Koźlu

Mariusz Mecner