



Układ sieci TN-C-S
Samoczynne wyłączenie zasilania

1. Rozdzielnię wykonać jako szafę wolnostojącą o min. IP31
2. W rozdzielnicę pozostawić 30% zapasu miejsca
3. Układ sieci **"TN-C-S"** z samoczynnym wyłączeniem zasilania
4. Ograniczniki przepięć w wykonaniu ze wskaźnikiem zadziałania
5. Wyprowadzenia przewodów z rozdzielnic górą.

KH PROJEKT KRZYSZTOF HABIERA UL. OGRODOWA 5N, 66-432 BACZYNA		e-mail: khprojekt@habiera.pl tel. +48 600 089 042	
OBIEKT : PRZEDSZKOLE NR 6 W MIĘDZYZRZECZU		DATA : LISTOPAD 2025	
ADRES : UL. MICKIEWICZA 25, 66-300 MIĘDZYZRZECZ		SKALA : ---	
PROJEKTANT : tech. el. Kazimierz Borkowski	UPRAWNIONY PROJEKTANT W SPEC. INSTALACYJNEJ 107/73/Zg	PODPIS :	
SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. Łukasz Borkowski	UPRAWNIONY PROJEKTANT W SPEC. INSTALACYJNEJ LBS/0031/PWBE/21	PODPIS :	
TEMAT : SCHEMAT RP1		NR RYS.	