

Numer zadania	SPRZĘT PPOŻ			Dokument, zgodny z punktem 16.1.1; 16.2.1; 16.3.1 Specyfikacji technicznej	Dokument, zgodny z punktem 16.1.2.1; 16.2.2 Specyfikacji technicznej	Dokument, zgodny z punktem 16.1.2.2 Specyfikacji technicznej
	Nazwa materiału wg zamawiającego	Nazwa wg producenta oferowanego materiału	Producent	Strona	Strona	Strona
1.	stojak hydrantowy DN80 podwójny B/BB (2x75) z zaworami					-
2.	samoczynne urządzenie gaśnicze SUG-4x ABC-gaśnica				-	-
3.	redukcja (przełącznik) Ø52/25 Al min. 12 bar					-
4.	redukcja (przełącznik) Ø110/75 Al min. 12 bar					-
5.	redukcja (przełącznik) Ø75/52 Al min. 12 bar					-
6.	prądownica Turbosupon fi 52 Al. lub równoważna					-

7.	pokrywa nasady Ø52 Al min. 16 bar					-
8.	pokrywa nasady Ø75 Al min. 16 bar					-
9.	pokrywa nasady Ø110 Al min. 16 bar					-
10.	szafka ochronna ze stali nierdzewnej, ocynkowanej lub z tworzywa sztucznego na 2 x GP-6					-
11.	szafka ochronna ze stali nierdzewnej, ocynkowanej lub z tworzywa sztucznego na 2 x GP-12					-
12.	szafka ochronna wewnętrzna nadtynkowa na trzy gaśnice wysokość min. 795 mm					-
13.	rozdzielacz wodny grzybkowy górniczy Ø75/52- 75-52 ZnAl min. 16 bar				-	
14.	prądownica wodna przepływowa górnicza z dyszą i nasadą MOS Ø52 min. 25 bar gwint G2				-	