



Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg

Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000126018
Wysokość kapitału zakładowego: 136 339 500 PLN



ISO 9001
LL-C (Certification)

TEL : +48 55 2307105
FAX : +48 55 2307103
e-mail : epwik@epwik.com.pl
www : http://www.epwik.com.pl

Elbląg, 11.03.2026 r.

wm.

L.dz. 210/1283/2026

WP nr 7823

Dotyczy: **warunków technicznych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla terenu po byłej Fabryce Domów ul. Pułkownika Stanisława Dąbka w Elblągu**

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla terenu po byłej Fabryce Domów ul. Pułkownika Stanisława Dąbka w Elblągu” należy zaprojektować i wybudować system sieci kanalizacji sanitarnej, który umożliwi odbiór ścieków z ww. terenu.

Ścieki sanitarne należy skierować do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej Ø200. w ul. Al. Odrodzenia: Włączenie wykonać do studni rewizyjnej o rzędnych 26,42/23,69 w ul. Al. Odrodzenia.

W ramach zadania należy zaprojektować i wybudować:

- 1) Przepompownię ścieków wraz z odcinkiem kanału sanitarnego grawitacyjnego na dopływie do przepompowni ścieków,
- 2) Kolektor tłoczny na odcinku od planowanej przepompowni do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Al. Odrodzenia.

Na kolektorze tłocznym, bezpośrednio za przepompownią wybudować komorę pomiarową z przepływomierzem.

Przed włączeniem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przewidzieć studnię rozprężną.

Wytyczne techniczne dla projektowanego systemu sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków zawarte są w załączonych wymaganiach technicznych.

Wydane warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wystawienia.

Na powyższe prace należy opracować dokumentację projektową i uzgodnić ją w EPWiK – Dział Techniczno-Inwestycyjny,

W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne wod-kan. należy niezwłocznie poinformować EPWiK Sp. z o. o. i wspólnie ustalić dalszy tryb postępowania.

W załączeniu:

- wymagania techniczne dla sieci
- wymagania techniczne dla przepompowni ścieków

PREZES ZARZĄDU

mgr Marek Misztal