

**Wytyczne przeprowadzenia testów skuteczności oferowanego preparatu  
dla ZOŚ w Elblągu, ul. Mazurska 47.**

Termin przeprowadzenia testów należy uzgodnić z Zamawiającym z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym.

Termin przeprowadzenia testów - 11.05.2026r. – 20.05.2026r.

Test jest wykonywany przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Dostawcy.

Do przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć do ZOŚ oferowany polimer w ilości zabezpieczającej dawkowanie polimeru w ciągu jednej doby, tj. do zagęszczenia ok. 500 m<sup>3</sup> osadu nadmiernego o zawartości suchej masy ok. 0,6-1,3% smo. Celem zbadania skuteczności zastosowanego polimeru, zostaną pobrane dwie próbki zagęszczonych osadów nadmiernych podawanych do ZKF, które zostaną przebadane przez Laboratorium Badania Ścieków Zamawiającego na zawartość suchej masy. Średnia arytmetyczna z 3 prób zostanie wpisana do protokołu i na jej podstawie zostanie obliczona skuteczność badanego polimeru.

Nieuzyskanie wymaganej minimalnej wartości stopnia zagęszczenia osadów dyskwalifikuje ofertę z postępowania.



PREZESZAREADU  
mgr Marek Misztal