

Przedmiot zamówienia:	Konserwacja wewnętrznych systemów oświetleniowych i instalacji elektrycznych oraz komputerowych w obiektach OD Szczecin - 2026/2028
------------------------------	--

Sposób dokonania opisu przedmiotu zamówienia (zgodnie z art. 7 Regulaminu udzielania zamówień przez ENEA Operator sp. z o.o.) :

I. Przedmiotem zamówienia jest:

a) konserwacja wewnętrznych systemów oświetleniowych i instalacji elektrycznych oraz komputerowych w nw. obiektach OD Szczecin:

- budynek Dyrekcji OD Szczecin przy ul. Malczewskiego 5/7 w Szczecinie
- budynek biurowo-warsztatowy przy ul. E. Plater 68/70 w Szczecinie
- Magazyn Główny przy ul. Ku Słońcu 34a w Szczecinie
- budynek przy ul. Krasńskiego 53 w Szczecinie

b) konserwacja rozdzielni 0,4 kV przy ul. Malczewskiego 5/7 w Szczecinie, a w szczególności:

- utrzymanie w należytej czystości i sprawności urządzenia rozdzielni oraz pomieszczenia,
- nadzór nad pracami wykonywanymi w pomieszczeniu rozdzielni nie związanymi z czynnościami ruchowymi,
- odwzorowywanie na bieżąco wszelkich zmian w układzie połączeń obwodów zasilających i odpływowych,
- dbanie i uzupełnianie rezerwy bezpieczników do wymiany o nominałach występujących w poszczególnych polach rozdzielni,
- bieżąca kontrola osprzętu i aparatów zainstalowanych w poszczególnych polach rozdzielni,
- utrzymywanie pełnej sprawności oświetlenia oraz wyposażenia pomocniczego,
- niezwłoczne wypełnianie poleceń kierownictwa Oddziału, Pogotowia Energetycznego oraz Sekcji Stacji i ODM Szczecin

c) konserwacja i naprawa urządzeń komputerowych zasilających oraz przyłączy komputerowych zasilających oraz przyłączy komputerowych w pomieszczeniach biurowych w budynkach OD Szczecin określonych w pkt. a) tilda 1 -4, a w szczególności:

- przeglądy i naprawy rozdzielnic komputerowych piętrowych,
- przeglądy i naprawy urządzeń zasilających w serwerowni,
- przeglądy i utrzymanie przyłączy komputerowych w pomieszczeniach biurowych,
- wykonywanie przełączeń w obwodach zasilających w celu utrzymania symetrii obciążeń UPS-a

d) usuwanie we wszystkich obiektach wymienionych w pkt. a) zgłoszonych awarii i nieprawidłowości.

II. Zakres prac konserwatorskich, o których mowa w pkt. I lit. a obejmuje w szczególności:

- wymianę przepalonych źródeł światła,
- wymianę uszkodzonego osprzętu (łączników, dławików, starterów),
- wymianę spalonych oprawek do żarówek,
- wymianę gniazd stykowych świetlówek i starterów,
- czyszczenie i konserwację lamp i opraw oświetleniowych – wewnętrznych (bez lamp i opraw oświetlenia terenu) .

III. Do wykonywania usługi Wykonawca użyje narzędzi i maszyn, którymi dysponuje we własnym zakresie.

IV. Materiały niezbędne do przeprowadzenia czynności konserwacyjnych dostarczać będzie na wniosek Wykonawcy Zamawiający, co każdorazowo zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego.

V. Przeglądy konserwacyjne będą przeprowadzane przez Wykonawcę 1 raz w tygodniu – do środy danego tygodnia, jednocześnie na każde telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach lub awariach systemu oświetlenia Wykonawca podejmie działania niezwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia roboczego do godz. 8.00.

VI. W razie wystąpienia awarii lub nieprawidłowości działania systemów oświetleniowych, instalacji elektrycznych, urządzeń komputerowych zasilających oraz przyłączy komputerowych lub urządzenia rozdzielni Wykonawca usunie je w jak najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż 12 godzin od chwili przejęcia zgłoszenia telefonicznego, mailowego lub pisemnego.

VII. Podstawą sporządzenia oferty jest niniejszy opis przedmiotu zamówienia.

VIII. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, obejmujące w szczególności przygotowanie zaplecza budowy, ogrodzenie, zabezpieczenia, itp. Cena powinna być skonstruowana w sposób podany w formularzu oferty. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Cena oferty musi być podana w złotych polskich.

IX. Termin realizacji zamówienia: **Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy (01.07.2026 r. – 30.06.2028 r.)**

X. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty comiesięcznego potwierdzenia wykonania usługi. W przypadku ewentualnego nie wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji, Zamawiający dopuszcza możliwość obciążenia Wykonawcy kosztami usunięcia wady lub usterki przez innego wykonawcę.

XI. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.