



Zakład Kominiarski Waszek Spółka Jawna  
43-450 Ustroń ul. Wantuły 47  
NIP: 548-266-77-50 REGON: 243691993 KRS: 0000526894  
Adres korespondencyjny: 43-450 Ustroń, ul. Wantuły 1  
tel/fax 33 854 37 59 kom 602 777 897  
e-mail biuro@waszek.pl www.kominiarz.waszek.pl

Zrzeszony w Beskidzkim Cechu Kominiarzy

Ustroń, 2020-01-27

## Opinia nr 00104/2020

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku mieszkalny położonym w 43-300 Bielsko Biala przy ulicy Cieszyńskiej 64 dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Cieszyńskiej 64. Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Piotr Waszek w celu: wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Zgodnie z ustaleniami przeprowadzonymi z Inspektorem ZGM Jarosławem Banasikiem w mieszkaniu nr 3 należy:

do planowanych pomieszczeń kuchni oraz łazienki należy dobudować wentylację wywiewną.

Kocioł gazowy zamkniętą komorą spalania należy podłączyć do przewodu kominowego nr 4 lub 10 (po odłączeniu piecy pokojowych) przewód kominowy spalinowy należy zabezpieczyć wkładem kominowym dla wyrzutu spalin zgodnie z DTR urządzenia. Pobór powietrza do kotła należy wykonać zewnątrz.

Do mieszkania należy wykonać wentylację nawiewną.

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr 89 poz. 414); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.U. nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii

Data opinii i podpis: .....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia Prawidłowości

Opiniodawca:

(uprawniony mistrz kominiarski)

**MISTRZ KOMINIARSKI**

*mgr Piotr Waszek*

Nr. dypl. 2933/03, Nr. upr. 0002/M

Uprawnienia gaz, dozór i eksploatacja

Nr D/139/159/14 Nr E/274/159/14

Uprawnienia went. mech. dozór i eksploatacja

Nr 2D/1441/354/14, 2E/1438/354/14

(WENTYLACJE) f



Zakład Kominiarski Waszek Spółka Jawna  
43-450 Ustroń ul. Wantuły 47  
NIP: 548-266-77-50 REGON: 243691993 KRS:  
0000526894

Adres korespondencyjny: 43-450 Ustroń, ul. Wantuły 1  
tel/fax 33 854 37 59 kom 602 777 897  
e-mail biuro@waszek.pl www.kominiarz.waszek.pl

Zrzeszony w Beskidzkim Cechu Kominiarzy

Ustroń, 2021-12-27

## Protokół odbiorczy nr 01011/2021

Z dokonanej kontroli-ogłędzin przewodów kominowych i podłączeń wentylacyjnych oraz urządzeń pomocniczo-kominowych w budynku: **mieszkalny** położonym w **43-300 Bielsko Biała** przy ulicy **Cieszyńska 64** będący własnością: **Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Cieszyńskiej 64**

Budynek: **użytkowany** przez: **Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Cieszyńskiej 64**

Ogłędziny-kontrola została przeprowadzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominiarskiego: **Piotr Waszek**.

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje: przewody kominowe odpowiadają w/w przepisom i nadają się do użytku.

W wyniku kontroli-ogłędzin obejmujących stan użytkowy budynku stwierdzono co następuje:  
**Przewody kominowe odpowiadają przepisom Prawa Budowlanego i nadają się do użytku.**  
**Decyzja nr: UA.6740.653.2021 decyzja nr 866/2021 z dnia 19.08.2021r.**  
**Działka nr: 1200.**

Protokół wydaje się celem: **odbioru przewodów kominowych**

Opiniodawca:  
(uprawniony mistrz kominiarski)

**MISTRZ KOMINIARSKI**  
*mgr Piotr Waszek*  
Nr dypl. 2933/09, Nr upr. 0002/M  
Uprawnienia gaz/ dozór i eksploatacja  
Nr E-3/1485/659/19 Nr D-3/1484/659/19  
Uprawnienia went. mech. dozór i eksploatacja  
Nr E-2/1483/659/19 Nr D-2/1482/659/19