









Legenda:

-  stup kratowy do wymiany na betonowy E-10,5/2,5, wymiana wysięgnika na 1,0m, oprawa do przełożenia. Zabudowa nowej oprawy wraz z wysięgnikiem 1,0m w kier. ul. Kryształowej
-  oprawa oświetleniowa LED np. URBIND LED moc min. 25W maks. 35W, strumień świetlny min. 3800lm 740 IP66 054 /NEMA lub równoważna ze sterownikiem eBLDC-N- 70020.001 - lub równoważnym, barwa światła 4000K, na słupach stalowych, ocynkowanych 7m, wysięgnik 0,5m
-  projektowany kabel ziemny YAKXs 4x25 L=828m, w rurach osłonowych min. 50mm
-  projektowana rura osłona wytrzymałość rur: 450N - trasa kabla L=748m, 750N pod drogą i zjazdami na posesję L=48m - przekop otwarty, HDPe50-UV L=3m - na słupie
-  projektowany przewód zasilający oprawę YDY 3x1,5, lub kabel YKY 3x1,5
-  projektowany zacisk izolowany np. IZK z wkładkami 1x4AgG D01
-  proj. uziemienie - bednarka FeZn min. 25x4 + ewentualnie sondy pionowe 16mm wg potrzeb, wymagana wartość uziemienia R<30Ω, wartość wypadkowa wszystkich uziemień R<10Ω
-  elementy w kolorze niebieskim - elementy istniejące / objęte odrębnym opracowaniem projektowym

SCHEMAT JEDNOKRESKOWY

<div>Marcin Michalski MICH-EL Radochów 28, 57-540 Łądek-Zdrój</div>	<div>MICH-EL</div>	Skala ---
Przebudowa drogi powiatowej i gminnej ul. Batorów, Kryształowa w miejscowości Szczytna		
Inwestor	Gmina Szczytna, ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna	
Projektant	mgr inż. Marcin Michalski 152/DDŚ/2013	
Rysunek nr E-3	24.10.2024	