



Legenda:
oprawa oświetleniowa URBINO LED 35W 5400lm 740 IP66 O54/NEMA lub równoważna ze sterownikiem eBLOC-N- 70020.001 - lub równoważnym minimum 35W, barwa 4000K, na słupach stalowych, ocynkowanych h=7m



projektowany kabel ziemny YAKXS4x25 L=224m, długość poszczególnych odcinków wg opisu,



projektowana rura osłonowa 50mm, karbowana PCV-40 - 450N/m (178m) i HDPE-50 750N (28m pod drogą), HDPE50-UV (3m - słup)



projektowany kabel YKY 3x1,5 lub przewód YDY3x1,5 - wewnątrz słupa oświetleniowego, długość wg opisu



projektowany zacisk izolowany lub tabliczka słupowa z wkładkami 1x4AgG



uziemiaenie poszczególnych PO - bednarka FeZn min. 25x4 + ewentualnie sondy pionowe 16mm wg potrzeb, wymagana wartość wypadkowa uziemiaenia R<10 Ω



elementy w kolorze niebieskim - elementy istniejące / objęte odrębnym opracowaniem projektowym

SCHEMAT JEDNOKRESKOWY

Marcin Michalski
MICH-EL
Radochów 28,
57-540 Łądek-Zdrój

MICH-EL

Skala ---

Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy oświetlenia drogowego, ul.Krótką, Szczytina

Inwestor

Gmina Szczytina, ul. Wolności 42, 57-330 Szczytina

Projektant

mgr inż Marcin Michalski -
152/DOŚ/2013

Rysunek nr E-3

wrzesień 2023