istn. PO - pozostaje. Wymiana oprawy wg odrębnego opracowania

istn. PO hybrydowy - demontaż

istn. PO hybrydowy - demontaż

istn. PO hybrydowy - demontaż

istn. PO hybrydowy - demontaż

istn. PO hybrydowy - demontaż

proj. PO-6 słup stalowy h=7m

istn. PO hybrydowy - demontaż

proj. PO-7 słup stalowy h=7m

istn. PO hybrydowy - demontaż

proj. PO-8 słup stalowy h=7m

proj. PO-9 słup stalowy h=7m

istn. PO hybrydowy - demontaż

projektowany przecisk - HDPe-50 L=8m

proj. PO-10 słup stalowy h=7m

proj. PO-1 słup stalowy h=7m

proj. PO-2 słup stalowy h=7m

proj. PO-3 słup stalowy h=7m

proj. PO4 słup stalowy h=7m

proj. PO-5 słup stalowy h=7m

Legenda:

- Pojektowny słup oświetleniowy, stalowy ocynkowany h=7m
- projektowany kabel ziemny YAKXS 4x25
- istniejące przewody,
- granica pasa drogowego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Marcin Michalski **MICH-EL** **Radochów 28,** **57-540 Lądek-Zdrój**	MICH-EL	Skala 1:500
Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy oświetlenia drogowego, Słoszów, dz. 218/1, 220 AM-1		
Inwestor	Gmina Szczytna, ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna	
Projektant	mgr inż Marcin Michalski - 152/DOŚ/2013	
Rysunek nr E-1	październik 2023	