



Legenda:  
 oprawa oświetleniowa URBINO LED 35W 5400lm 740 IP66 O54 /NEMA lub równoważna ze sterownikiem eBLOC-N- 70020.001 - lub równoważnym minimum 35W, barwa 4000K, optyka na słupach stalowych, ocynkowanych h=7m  
 projektowany kabel ziemny YAKXs4x25 L=506m, długość poszczególnych odcinków wg opisu,  
 projektowana rura osłonowa 50mm, karbowana PCV-50 - 450N/m (478m) i HDPe-50 750N (8m przecisk pod zjazdem),  
 projektowany kabel YKY 3x1,5 lub przewód YDY3x1,5 - wewnątrz słupa oświetleniowego, długość wg opisu  
 projektowany zacisk izolowany lub tabliczka słupowa z wkładkami 1xD01-4AgG  
 uziemienie poszczególnych PO - bednarka FeZn min. 25x4 + ewentualnie sondy pionowe 16mm wg potrzeb, wymagana wartość wypadkowa uziemienia  $R < 10 \Omega$   
 elementy w kolorze niebieskim - elementy istniejące / objęte odrębnym opracowaniem projektowym

## SCHEMAT JEDNOKRESKOWY

**Marcin Michalski**  
**MICH-EL**  
 Radochów 28,  
 57-540 Łądek-Zdrój

**MICH-EL**

Skala ---

Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy oświetlenia drogowego, Słoszów, dz. 218/1, 220 AM-1

Inwestor

Gmina Szczytna, ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna

Projektant

mgr inż Marcin Michalski -  
 152/DOŚ/2013

Rysunek nr E-3

październik 2023