



- Legenda:
- oprawa oświetleniowa URBINO LED 35W 5200lm 740 IP66 O54 /NEMA lub równoważna ze sterownikiem eBLOC-N- 70020.001 - lub równoważnym minimum 35W, barwa 4000K, optyka na słupach stalowych, ocynkowanych h=7m
 - projektowany kabel ziemny YAKXs4x25 L=552m, długość poszczególnych odcinków wg opisu,
 - projektowana rura osłonowa 50mm, karbowana PCV-50 - 450N/m (477m) i HDPe-50 750N (40m pod drogą), HDPE50-UV (3m - słup)
 - projektowana rura osłonowa 2-dzielna 110mm, L=14m, na kablach nN TAURON
 - projektowany kabel YKY 3x1,5 lub przewód YDY3x1,5 - wewnątrz słupa oświetleniowego, długość wg opisu
 - projektowany zacisk izolowany lub tabliczka słupowa z wkładkami 1x4AgG
 - uziemia poszczególnych PO - bednarka FeZn min. 25x4 + ewentualnie sondy pionowe 16mm wg potrzeb, wymagana wartość wypadkowa uziemienia $R < 10 \Omega$
 - elementy w kolorze niebieskim - elementy istniejące / objęte odrębnym opracowaniem projektowym

SCHEMAT JEDNOKRESKOWY

Marcin Michalski
MICH-EL
Radochów 28,
57-540 Łądek-Zdrój

MICH-EL

Skala --

Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy oświetlenia drogowego, Szczytna ul. Łąkowa
dz. 2208, 2210, 2216

Inwestor

Gmina Szczytna, ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna

Projektant

mgr inż Marcin Michalski
152/DOŚ/2013

Rysunek nr E-3

październik 2023