

Nowy Wiśnicz, 28.07.2025 r.

Nasz znak: ZUK/1209/W-K/2025

**Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu**  
**Rynek 38**  
**32-720 Nowy Wiśnicz**

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.07.2025 roku w sprawie uzgodnienia remontu drogi gminnej 580286 K Leksandrowa I (dz. ew. nr 312/3) polegającej na wymianie nawierzchni bitumicznej, Zakład Usług Komunalnych w Nowym Wiśniczu uzgadnia dokumentację z zachowaniem warunków:

1. Zakład Usług Komunalnych nie ponosi odpowiedzialności za aktualność mapy przedstawionej do uzgodnienia remontu drogi.
2. Dostosować żeliwne skrzynki wodociągowe oraz włazy i teleskopy studni kanalizacyjnych do docelowej rzędnej nawierzchni asfaltowej.
3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych należy je wymienić.
4. Włazy studni kanalizacyjnych wyregulować na pierścieniach dystansowych i zabezpieczyć zaprawą szybkoschnącą wodoszczelną.
5. Skrzyżowania i zbliżenia z siecią wodociągową oraz kanalizacyjną wykonać zgodnie z normami.
6. Roboty ziemne w pobliżu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wykonać ręcznie.
7. Zabezpieczyć sieć wodociągową i kanalizacyjną przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robót.
8. Po zakończeniu robót zgłosić do Zakładu Usług Komunalnych urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne do sprawdzenia.
9. Wszelkie uszkodzenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wynikłe z niewłaściwego prowadzenia robót, będą traktowane jako awarie, które zostaną usunięte na koszt wykonawcy robót.

Zastępca Kierownika  
mgr inż.  Arkadiusz Golonka

Otrzymują:  
1 x Adresat  
1 x A/a