

Z11 (Z12) - ZŁĄCZE KABLOWE IZOL.
IP44, 60*40*25cm + FUNDAMENT;
APARATY enn: ROZŁĄCZNIK 3P/63A
+ 2*ROZŁ. 2P/20A + ZACISK Cu25mm²
+ GNIAZDO WTYCZK. 230Vac/10A/IP54

a,b,e11 (a,b,e12)
KABLE OD ROZDZ. enn
"RT" W BUDYNKU

FPE - FeZn25x4

KABEL SONDY POZIOMU

KABEL POMPY

OBCHWYT
2*FeZn 25x4

STUDNIA

HDPE Ø100mm

UCHWYT FABRYCZNY

ZŁĄCZE FABRYCZNE

B11 (B12)- SONDA POZIOMU WODY

POMPA

UWAGI :

1. PRZY ISTN. STUDNIACH BETONOWYCH MONTOWAĆ ZŁĄCZA OZNACZONE Z11 (Z12) WG NINIEJSZEGO RYSUNKU.
2. CZUJNIK POZIOMU WODY ZAWIESZAĆ PONIŻEJ MINIMALNEGO, DYNAMICZNEGO LUSTRA WODY, PATRZ DOKUMENTACJA STUDNI.

STACJA WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWICA GMINA JASTKÓW, ID.DZ. 060907_2.0002. 757/4				
FUNKCJA/NAZWISKO	UPR. NR	DATA	PODPIS	RYS. NR:
<u>PROJ. INST. ELEKTR.:</u> mgr inż. G. ZŁOT	1341/Lb/91	12'2024		e03
<u>SPRAWDZIŁ:</u> mgr inż. R. WIERDAK	2029/Lb/92	12'2024		SKALA:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE W STUDNI BETONOWEJ				