


21.06.2024 r.

KOBA Sp. z o. o.
ul. Mieszka 14 lok. 226
15-054 Białystok

Adres do korespondencji:
ul. Piastowska 11
15-207 Białystok



Od str. 1 do str. 2

Za zgodność z oryginałem

Piotr Kossakowski

Urząd Miejski w Zabłudowie
ul. Rynek 8
16-060 Zabłudów

Nr pisma: U004Z

Sprawa: Uzgodnienie dokumentacji projektowej

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 106869B na odcinku od drogi krajowej Nr 19 do granic m. Białostoczek, w km rob. 0+028 – 0+382, 0+382 – 0+666, 0+745 – 0+760 i 0+884 - 1+144 - Koba Sp. z o. o. informuje, iż w dniu 26.05.2021 r. (przedłużoną w dniu 21.06.2024r. na okres 4 lat) uzgodniono pozytywnie przedmiotową dokumentację projektową (nr uzgodnienia 01/ZAB/2021) pod następującymi warunkami:

1. Zachowania minimalnych odległości pionowych od istniejącej i projektowanej infrastruktury teletechnicznej – w przypadku projektowanej sieci telekomunikacyjnej 0,1m, w pozostałych 0,5m.
2. Zachowania minimalnych odległości poziomych od istniejącej i projektowanej infrastruktury teletechnicznej – w przypadku projektowanej sieci telekomunikacyjnej 0,1m, w pozostałych 0,5m.
3. Projektowane uzbrojenie na skrzyżowaniu z istniejącą siecią telekomunikacyjną należy zabezpieczyć rurą osłonową HDPE o przekroju min. 110, o długości min. 1m.
4. W celu zabezpieczenia sieci Koba Sp. z o. o. na skrzyżowaniach zastosować grubościenną dwudzielną rurę osłonową. Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej podlega odbiorowi przez przedstawiciela spółki Koba.
5. Projektowane krawężniki oraz obrzeża betonowe umieszczać w odległości min. 0,1m od kanalizacji telekomunikacyjnej.
6. W przypadku zmiany rzędnych terenu zaprojektować zagłębienie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z wytycznymi w normach, decyzjach lokalizacyjnych oraz odległościami zawartymi w uzgodnieniach branżowych.
7. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić aktualny przebieg infrastruktury teletechnicznej i uwzględnić w dokumentacji projektowej.
8. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego (w formie papierowej bądź e-mail) powiadomienia Koba Sp. z o. o., Dział Inwestycji ul. Piastowska 11, 15-207 Białystok, e-mail: dt@koba.pl, inwestycje@koba.pl, na minimum 14 dni przed rozpoczęciem i zakończeniem prac budowlanych podając imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do Kierownika Budowy.
9. Roboty ziemne w odległości 1m od infrastruktury teletechnicznej należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika Spółki Koba. W przypadku uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej koszty naprawy poniesie Wykonawca robót.

10. Przed zakończeniem robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w obrębie infrastruktury teletechnicznej i oznakowania infrastruktury teletechnicznej oraz w przypadku zmiany rzędnych terenu do zagłębienia infrastruktury teletechnicznej zgodnie z wytycznymi w normach, decyzjach lokalizacyjnych oraz odległościami zawartymi w uzgodnieniach branżowych.
11. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych, a stanem faktycznym w terenie, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej ponosi Inwestor inwestycji podstawowej.
12. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę kolizji (projektowanego uzbrojenia) nieobjętej opracowaniem projektu – np. zbliżenie się do infrastruktury teletechnicznej – Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Koba Sp. z o. o., Dział Inwestycji ul. Piastowska 11, 15-207 Białystok, tel. 85 777 77 77 wew. 23, o zaistniałej sytuacji w celu dokonania dodatkowych uzgodnień – rozwiązań.
13. Uzgodnienie obejmuje okres ważności – 4 lata.

Z poważaniem,

Kira Latkowska



Pracowni Telewizji Tricolor Sp. z o.o.

Siedziba: 15-054 Białystok, ul. Mieszka I 4 lok. 226
Biuro: 15-207 Białystok, ul. Piastowska 11a
telefon: 85 777 77 77 i mail: biuro.koba.pl / 022
NIP 966 209 88 18 REGON 362156470, KRS 0000569674

mgr inż. Piotr Kossakowski
Upr. bud. nadzoru i kierowania
robót budowlanych bez ograniczeń
12.06

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM