



- Średnice podejść pod poszczególne przybory sanitarne wykonać w zależności od rodzaju przyboru (zgodnie z normą PN-92/B-01707):
- umywalka UM Ø40mm - wysokość 560mm;
  - zlewozmywak ZL Ø50mm - wysokość 500mm;
  - natrysk N Ø50mm
  - miska ustępowa MU Ø110mm
  - wpust WP Ø110mm
  - pralka PR Ø50mm - wysokość 600mm;
  - zmywarka Zm Ø50mm - wysokość 500mm;

Nieopisane przewody instalacji wodnej należy prowadzić PE 20x2,0 za wyjątkiem instalacji cyrkulacyjnej, która należy prowadzić przewodem PE 16x2,0

LEGENDA	
<span style="color: blue;">—</span>	Instalacja wody zimnej, wykonana z rur tworzywowych prowadzona pod stropem
<span style="color: green;">—</span>	Instalacja wody zimnej, wykonana z rur tworzywowych prowadzona w brzdach
<span style="color: orange;">—</span>	Instalacja ciepłej wody użytkowej, wykonana z rur tworzywowych, prowadzona pod stropem
<span style="color: red;">—</span>	Instalacja ciepłej wody użytkowej, wykonana z rur tworzywowych, prowadzona w brzdach
<span style="color: magenta;">—</span>	Instalacja cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, wykonana z rur tworzywowych
<span style="color: brown;">—</span>	Instalacja kanalizacji sanitarnej, prowadzona w brzdach
<span style="color: red;">---</span>	Instalacja kanalizacji sanitarnej, wykonana z rur PVC, prowadzona pod stropem
<span style="color: green;">---</span>	Instalacja kanalizacji sanitarnej, wykonana z rur PPØ32, prowadzona pod stropem - odprowadzenie skroplin
<span style="color: blue;">---</span>	Instalacja wody hydrantowej

INWESTOR  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze**  
ul. Cieplicka 69/71, 58-560 Jelenia Góra

OBIEKT:  
**Remont i przebudowa istniejącego budynku pod usługi medyczne**  
58-500 Jelenia Góra, ul. Karłowicza 17A  
dz. nr 53/4 AM-20 i 2/12 AM-5  
obręb 0060 Jelenia Góra

FAZA  
**PROJEKT BUDOWLANY**

PROJEKTANT  
**A ATELIER**  
**AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY**  
arch. ARTUR TURANT 58-500 Jelenia Góra, al. Wojska Polskiego 77/6  
tel./fax +48(75) 75 35 135, mobil +48 604 446 985, e-mail: pracownia@atelier.pl

FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	DATA	PODPIS
BRANŻA	SANITARNA		
PROJEKTANT	mgr inż. Szymon Wodzisławski nr upr. DOŚ/0169/PBS/19	15.01.2026	
BRANŻA	mgr inż. Teresa Lajnweder nr upr. 1141/83	15.01.2026	
PROJEKTANT			

TREŚĆ RYSUNKU  
**RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA WOD-KAN**

NR MODYFIKACJI / DATA MODYFIKACJI	DATA	SKALA
00/00	15.01.2026	1:100

NR RYSUNKU  
**WK.03**