

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie zatapialnej pompy do gnojowicy/ścieków, wraz z dostawą i montażem pływaków poziomu oraz zawiesia, do pracy w istniejącej przepompowni, z podłączeniem do istniejącej szafy sterowniczej Zamawiającego.

Minimalne wymagania techniczne:

- Moc silnika: 2,20 kW
- Zasilanie: 3×400 V, 50 Hz
- Króciec tłoczny: DN 80
- Pompa zatapialna do gnojowicy/ścieków surowych
- Wirnik niezatykający się
- Praca ciągła (S1), IP68
- Zabezpieczenie termiczne silnika
- Silnik, woluta oraz wirnik pompy zabezpieczone dodatkową powłoką antykorozyjną typu Ceram C0 lub równoważną

Pływaki, zawiesie i sterowanie

- Brak pływaków na obiekcie
- Dostawa i montaż min. 2 pływaków (start/stop)
- Dostawa i montaż zawiesia umożliwiającego bezpieczne opuszczanie i wyjmowanie pompy
- Podłączenie pompy i pływaków do istniejącej szafy sterowniczej
- Bez dostawy nowej szafy sterowniczej

Wizja lokalna

Złożenie oferty jest dopuszczalne wyłącznie po odbyciu wizji lokalnej.

Poprzednio zamontowana pompa: Wilo-EMU FA 08.22W M-Typ: T12-2/11G