

Lublin, 02.10.2025 r.

**Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.**  
**Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie**  
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin  
tel. 22 444 33 33

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**  
tel. 81 44 52 215  
lublin@psgaz.pl

**Urząd Gminy Biała Podlaska**  
ul. Prosta 31  
21-500 Biała Podlaska

Wasz znak: ID721.64.2025.AZ  
Nasz znak: PSGLU.ZMDZ.763.243Z.1.25  
Dot.: Uzgodnienia inwestycji i warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej w związku utwardzeniem drogi na działce gminnej nr 540 Sławacinek Stary.

W odpowiedzi na wniosek *Urzędu Gminy Biała Podlaska* z dnia 17.09.2025 r. w sprawie określenia warunków technicznych zabezpieczenia sieci gazowej i prowadzenia prac w strefie kontrolowanej gazociągu w związku utwardzeniem drogi na działce gminnej nr 540 w m. Sławacinek Stary, PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie informuje, iż:

1. Uzgadniamy planowaną inwestycję - utwardzenie drogi na działce gminnej nr 540 w m. Sławacinek Stary – bez konieczności przebudowy oraz dodatkowego zabezpieczenia istniejącej infrastruktury gazowniczej.
2. Informujemy, że w rejonie planowanej inwestycji zlokalizowana jest czynna sieć gazowa średniego ciśnienia dn 63 PE (rok budowy 1991) i przyłącza gazowe dn 25 PE.
3. Należy zachować istniejące przykrycie oraz oznakowanie sieci gazowej (słupki znacznikowe, tabliczki). Skrzynki uliczne od sączków wężowych i armatury dostosować do nowego zagospodarowania i projektowanej niwelety terenu.
4. Zwracamy uwagę by odległość pionowa mierzona od górnej ścianki gazociągu do powierzchni projektowanej infrastruktury drogowej wynosiła nie mniej niż 1 m, a do dolnej warstwy podbudowy nie mniej niż 0,5 m. W przypadku niezachowania minimalnej odległości pionowej należy wystąpić o niezależne warunki techniczne przebudowy gazociągu.
5. Nawierzchnia nad siecią gazową winna być wykonana z elementów łatwo rozbieralnych i przepuszczalnych (np. kostka brukowa na podbudowie tłuczniowej).
6. Projektowanie innego uzbrojenia podziemnego oraz elementów zagospodarowania terenu, tzn. zblżenia i skrzyżowania z istniejącą siecią gazową, winny być wykonane w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącej infrastruktury gazowniczej ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.).
7. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie powiadomić w formie pisemnej Gazownię, podając imiennie osoby sprawujące funkcje techniczne na budowie – Gazownia w Białej Podlaskiej, Stary Sławacinek 6G, 21-500 Stary Sławacinek, e-mail: [gazownia.biala.podlaska@psgaz.pl](mailto:gazownia.biala.podlaska@psgaz.pl).

8. Prace w strefie kontrolowanej gazociągu prowadzić ze szczególną ostrożnością. W bezpośredniej bliskości gazociągu prace prowadzić ręcznie pod bezwzględnym nadzorem pracownika Gazowni (po wcześniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociągu, przyłączy lub armatury).
9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowej Zakład Gazowniczy w Lublinie wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora/Wykonawcy.
10. Zastrzegamy sobie bezwzględne prawo do rozbiórki nawierzchni nad gazociągiem w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, włączeniowych i awaryjnych lub stwierdzenia jakiegokolwiek nieszczelności.
11. Wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania terenu w rejonie gazociągu należy uzgadniać w Zakładzie Gazowniczym w Lublinie.
12. Niniejsze uzgodnienie jest ważne jedynie z załącznikiem graficznym – mapa.

*W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:*

*Jakub Jaślon, nr tel. 81 44 52 282, adres e-mail: jakub.jaslon@psgaz.pl*

Z poważaniem

Wiesław  
Stanisław  
Matejek

Zastępca Dyrektora  
ds. Wsparcia  
Operacyjnego Oddział  
Zakład Gazowniczy w  
Lublinie  
2025.10.02 11:16:06  
+02'00'



Elektronie podpisany przez  
Tomasz Zyczalski  
Polozenie: Kierownik Działu ZMS  
Data: 2025.10.02 10:06:37 +02'00'

Pismo sporządził: Jakub Jaślon

Do wiadomości:

- Gazownia
- ZMDZ a/a

Załączniki:

- Mapa – 1 szt.

Starszy Specjalista  
ds. Zarządzania Majątkiem Siedowym



Jakub Jaślon