



LEGENDA:

- 1.6
584 W
+20 °C
- ETykiETA POMIESzcZENIA ZAMIERA:
- NUMER POMIESzcZENIA: 1.6
- ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO: 584W
- TEMPERATUrę OBŁIcZENIOWą DLA ZIMY: +20°C

- 500W
- ETykiETA INFORMUJąCA O MOcY GRZEWNIKA
- PROJEKTOWANY GRZEWNIK ELEKTRYCZNY

UWAGI:

1. GRZEWNIKI MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 15cm OD POZIOMU
PODŁOGI I NIE BLIŻEJ NIŻ 5cm OD LICA ŚCIANY WYKOŃCZONEJ.

UWAGI:

RYsUNKI I CZĘŚĆ OPISOWA SĄ CZĘŚCIAMI DOKUMENTACJI WZAJEMNIE
UZUPełNIĄCymi SIĘ, WSZYSTKIE ELEMENTY UjęTE W CZĘŚCI OPISOWEJ, A NIE
POKAZANE NA RYSUNKACH ORAZ POKAZANE NA RYSUNKACH, A NIE UjęTE W
CZĘŚCI OPISOWEJ, MNIEJ BYĆ TRAKTOWANE, JAKBY BYły UjęTE W OBU.

W PRZYPADKU WĄPIELNOŚCI CO DO INTERPRETACJI NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI,
STIMERODZINA BĘDŁU, POWYKLI LUB NIEJASNOŚCI, OFERENT PRZED ZŁOŻENIEM
OFERTY ZOBOWIĄZANY JEST ZRęSOŚĆ WNI, WĄPIELNOŚCI INWESTOROWI ORAZ
PROJEKTANTOWI W POSTAĆ ZAPYTANIA CELEM WYJAŚNIENIA.

DO ZAKRESU PRAC WYKONAWCY WCHODZĄ: PRÓBY, REGULACJA I URUCHOMIENIA
URZĄDZEŃ I INSTALACJI Wg OBOwIĄZUJĄCYCH NOrM I PRZEPISÓW ORAZ ODDANIE
ICH DO UŻYTKOWANIA LUB EkSPLOATACJI ZGODNIE Z OBOwIĄZUJąCĄ PRocEDUrą,

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
IKA - KATARZYNA LEWIŃSKA			
94-046 ŁÓDŹ, UL. ARMIII KRAJOWEJ 68 / 25			
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi I INFRASTRUKTUrą TECHNICZNA W MIEJScOWOŚCI MYSLAKÓW, DZ. NR EWID. 555. OBR. MYSLAKÓW, JEDN. EWID. NIEBORÓW			
BRANŻA			
INSTALACJE SANITARNE			
NAZWA RYS.		DATA	
RZUT PARTIERU		02.2026	
INSTALACJA OGRZEWcza		OZN. WIEW	
PROJEKTANT:		2560	
mgr inż. TOMASZ LEWIŃSKI		FORMAŁT	
upr. bud. ŁOD/2548/PWBS/16,		297x420	
instalacje i sieci sanitarne		SKALA	
SPRACOWDZAJĄCY:		FODPIS	
mgr inż. MARCIN KACZMAREK		1:50	
upr. bud. ŁOD/2281/PWOS/13		NR RYS.	
specjalizacja: instalacje i sieci sanitarne		CO-100	
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM		STR.	