**MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH**
*(W wyd. zgłoszenia - 0.6640 1.3892 2023)*
*Miejscowość : CHĘCINY, dz. 428/10, 428/9*
*Jednostka ewidencyjna : 140302_2 - Stróżno*
*Obręb : 140305_2.0001 : Chęciny*
*Skala 1:500*
*Ark. mapy zasadniczej / : 7.165.27.06.4.3, 7.165.27.06.4.4, 7.165.27.06.4.1, 7.165.27.06.4.3*
*Układ współrzędnych płaskich 2000 strefa 7*
*Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH*
*Mapa opracował 2023-11-23*

Wykonawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania treści mapy wg stanu na dz. 23.11.2023 r. w granicach wyznaczonej ustawowo, dozwolonej informacji jawnej/ograniczonych uprawnień udzielonych przez Zamawiającego.
Nie wyklucza się istnienia na terenie robót urządzeń podziemnych, nie ujętych na mapie, a także innych przeszkód terenowych, nie ujętych przez brak tych informacji w/w/ źródłach udostępnionych w/w/ lub w czasie dokonanej przez Wykonawcę.

GEOPIKTA
Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
mgr inż. Łukasz Bińkowski
18-420 Dąbrowa Rajgrodzka, ul. Kalinowa 23 lok. 3
tel/fax 215 022 44 tel. 606 / 112 778 /
e-mail: lukasz.binkowski@wp.pl

Potwierdzam, że niniejszy dokument został sprawdzony w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

| | |
|---|---|
| data/dzień opracowania prac geodezyjnych | 2.664 / 1.3892.2023 |
| Organ służby geodezyjnej, który przyjmie opracowanie | Starosta Powiatu Starostwo Powiatowe |
| Wykonawca prac geodezyjnych | GEOPIKTA Usługi Geodezyjne i Łukasz Bińkowski 18-420 Dąbrowa Rajgrodzka, ul. Kalinowa 23 lok. 3 tel. 606 / 112 778 |
| Nr i data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki przyjętej weryfikacji | 2.664 / 1.3892.2023 z dnia 22.11.2023r. |
| Uwagi / zalecenia oraz nr upoważnień zasobowych starosectwa przez | Decyzję uprzejmy/ mł. Łukasz Bińkowski upr. GUP 21287 |

ORIENTACJA

OZNACZENIA:

- Projektowany otwór kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej K-0,3SPEHD PE100 PN10 RC / K-0,3OPVC SN8
- Projektowana przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej / otwór kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej K-0,16 PVC SN8.
- Projektowana przyłącza kanalizacji ciśnieniowej ENIPOSC PE100 PN10.
- Projektowany kolektor tłoczny z rur D110PEHD PE100 PN10 RC.
- Projektowana zasuwa na sieci kanalizacyjnej.
- Projektowana rura ochronna.
- Projektowana przeprompownia ścieków Dn1600mm.
- Projektowana instalacja elt
- Projektowana szafka zasilająco-sterownicza.
- Projektowana przeprompownia indywidualna Dn600 na przyłączu kanalizacji ciśnieniowej.

Pyr 39.6 37.1 — Projektowana studnia kanalizacyjna DN425mm z spiwem wypływ.
Rzędna terenu.
Rzędna dna kanału.
Zagłębienie

P1 39.6 38.6 37.1 — Opis przeprompowni ścieków:
Rzędna terenu
Rzędna dna kanału
Rzędna dna przeprompowni
Zagłębienie dna przeprompowni

- Projektowana sieć wodociągowa z rur D100PEHD PE100 RC.
- Projektowany hydrant p.poż. nadziemny Dn80.
- Projektowana zasuwa na sieci wodociągowej.
- Projektowana rura ochronna.
- Infrastruktura techniczna do likwidacji.

W1 39.6 37.1 — Opis wypływ:
Numer wypływ połączeniowego
Rzędna terenu
Rzędna osi wodociągu
Zagłębienie

LINIE CHARAKTERYSTYCZNE:
Zalesa inwestycji zgodnie z MPZP Gminy Górno - obszar oddziaływania inwestycji.

UWAGA.
1. Po podłączeniu do sieci kanalizacyjnej należy wypłuć z układu istniejący zbiornik na kotel wartkowy (szambo).

| | | | |
|---|---|---|---|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANIEL W SIEDLCACH 08-110 SIEDLCE ul. UNITÓW POLSKICH 11/84 | | INWESTOR: GMINA GÓRNO ul. JANA PAWŁA II 16 26-804 GÓRNO | |
| NAZWA OBIEKTU | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ. | | |
| LOKALIZACJA | GM. CHĘCINY, OBRĘB: CHĘCINY, DZ. NR. EWID. 428/10, 428/9, 2.0012 RZELÓW, OBRĘB: 140305_2.0001 CHĘCINY, OBRĘB: 140305_2.0003 LUBI | | NR. RYS. 5A/S |
| STADIUM PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | TYTUŁ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. | | SKALA 1:500 |
| | | | DATA 10.2024r |
| GŁÓWNY PROJEKTANT INST.SANITARNE | mgr inż. Paweł Rothfeld | OPS.7343/1356 WIA/2023/4551 | PODPIS |
| SPRAWDZAJĄCY INST.SANITARNE | mgr inż. Marcin Sieroldi | MAZ/0229/PWOD/08 MAZ/0508/08 | PODPIS |
| PROJEKTANT INST.ELEKTRYCZNE | mgr inż. Marcin Piotr Sieroń | MAZ/0154/PWEL/19 MAZ/0624/19 | PODPIS |