



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu
Rejon w Chodzieży**

Chodzież, 26-03-2026 r.

OPO.Z-11.2431.2.2026

Z-11/1/2026

Opis przedmiotu zamówienia

dla zadania:

Przegląd i konserwacja klimatyzacji Rejonu

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przeglądu serwisowego, czyszczenia i konserwacji klimatyzatorów ściennych w budynku Rejonu w Chodzieży ul. Ofiar Gór Morzewskich 3

1. Czas trwania umowy 24 miesiące, usługi konserwacji i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych obejmował będzie się odbywała raz na 12 miesięcy, zakres obejmuje:
 - wykonanie konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych utrzymującej urządzenia w stanie technicznym zapewniającym ich sprawną, bezpieczną i bezawaryjną eksploatację,
 - sprawdzenie bezpieczeństwa ruchu urządzeń instalacji sterowniczej, przegląd obudowy wewnętrznej i zewnętrznej,
 - utrzymanie właściwego stanu higienicznego instalacji polegającego na czyszczeniu, odgrzybianiu oraz dezynfekcji przedmiotowej instalacji,
 - sprawdzenie szczelności układu chłodniczego (połączeń chłodniczych)
 - udrożnienie odprowadzenia skroplin,
 - wymiana filtrów,
 - czyszczenie skraplaczy w agregatach,
 - uzupełnienie czynnika chłodniczego przy stwierdzeniu jego niedoboru,
 - sprawdzenie drożności węzownic w urządzeniu wewnętrznym i zewnętrznym,
 - sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej urządzeń,
 - pomiar temperatury czynnika chłodniczego, kontrola prawidłowych ustawień pracy klimatyzacji,
 - pozostałe czynności wymagane do prawidłowego wykonania usługi
 - środki przeznaczone do mycia i dezynfekcji urządzeń winny posiadać stosowne atesty
2. Usługa będzie realizowana w terminie do 30 dni od wezwania Zamawiającego, w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 15.00,
3. Usługa będzie realizowana zgodnie z wymaganiami bhp i p.poż.
4. Rozliczenie usługi wymaga odbioru przedmiotu zamówienia. Przez odbiór należy rozumieć pisemne potwierdzenie wykonania usługi.
6. Zamawiający dopuszcza wykonania oględzin przedmiotu zamówienia przez Oferenta, przed złożeniem oferty, po wcześniejszym umówieniu.

Wykaz urządzeń typ Multi Split – :

Rotenso IMOTO 126 X i R 14

Rotenso IMOTO 126 X i R 14

Rotenso IMOTO 135 X i R 14

Rotenso IMOTO 126 X i R 14

Rotenso HIRO H 100 X m 4 R15

Rotenso IMOTO 126 X i R 14

Rotenso IMOTO 135 X i R 14

Rotenso IMOTO 126 X i R 14

Rotenso IMOTO 135 X i R 14

Rotenso HIRO H 100 X m 4 R15

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem

Michał Schmidt

Zastępca Kierownika Rejonu

*Sprawę prowadzi:

Paweł Iwanowski, specjalista, tel:67 28 29 948, e-mail: piwanowski@gddkia.gov.pl