

Harmonogram realizacji założeń wynikających z ekspertyzy technicznej mającej na celu dostosowanie budynku Liceum Ogólnokształcącego In Altum oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka” zlokalizowanego przy ul. Oswobodzenia 47 w Katowicach (40-404) do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

1. Usunięcie szklanych bezklasowych przegród znajdujących się w przestrzeni wiatrołapu.	WYKONANO
2. Zamknięcie drzwiami Sali Gimnastycznej.	WYKONANO
3. Wydzielenie piwnicy od pozostałej części budynku drzwiami w klasie EI 60	WYKONANO
4. Wyposażenie wszystkich pomieszczeń użytkowych na kondygnacjach nadziemnych budynku oraz dróg komunikacji ogólnej w autonomiczne czujki dymu,	WYKONANO
5. Wyposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości zwiększonej, co do obowiązującego normatywu: 2 jednostki sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg (3 dm ³) na każde 100 m ² powierzchni strefy pożarowej w budynku.	WYKONANO
6. Scenariusz Pożarowy.	DO WYKONANIA
7. Zaktualizowanie i wprowadzenie do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego szczegółowych procedur postępowania w przypadku powstania pożaru, a w szczególności dotyczących ogłaszania i przeprowadzania ewakuacji oraz prowadzenia działań gaśniczych.	DO WYKONANIA
8. Wydzielenie pożarowe pomiędzy strefami ZLII od ZLIII (ściana REI 120).	WYKONANO
9. Wydzielenie pożarowe pomiędzy strefami ZLII od ZLIII (drzwi EI 60).	WYKONANO
10. Wydzielenie Wymiennikowni ścianami o klasie REI 60.	DO WYKONANIA
11. Wydzielenie piwnicy od pozostałej części budynku stropami i ścianami o klasie odporności REI 60	DO WYKONANIA
12. Zabezpieczenie przejść instalacyjnych w ścianach i stropach w wymiennikowni oraz na granicy stref ZLII i ZLIII.	DO WYKONANIA
13. Projekt oraz instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.	WYKONANO
14. Projekt oraz przebudowa instalacji hydrantowej - dodatkowy hydrant 25 w strefie ZLII.	DO WYKONANIA