Zestawienie drzwi

ID	DR1a	DR1B	DR2	DR3	DR4	DR5
Elewacja						
Rzut						
Liczba	1	1	1	1	1	1
Orientacja	L	L	L	P	P	do potwierdzenia z Zamawiającym
Rodzaj otwarcia	przesuwne	przesuwne	rozwierane	rozwierane	rozwierane	rozwierane
Wymiary zewn.ościeżnicy [cm]	ok. 147x219	ok. 157x215	ok. 105/215, widoczna niesymetrycznie po obu stronach	ok. 131/215, z korytarza widoczna niesymetrycznie	ok. 110,5/215	ok. 133/207
Wymiary otworu w murze [cm]	do pomiaru po demontażu drzwi istniejących	do pomiaru po demontażu drzwi istniejących	do pomiaru po demontażu drzwi istniejących	do pomiaru po demontażu drzwi istniejących	do pomiaru po demontażu drzwi istniejących	do pomiaru po demontażu drzwi istniejących
Wymiary w świetle drzwi [cm]	131×206	130×200	90×200	100×200	90×200	min.110×200
Izolacyjność akustyczna RA,1,R [dB]	≥ 35	≥ 35	≥ 35	≥ 35	≥ 35	≥ 35
Klasa odporności ogniowej	-	-	-	-	-	-
Dymoszczelność	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Szczelność powietrzna	klasa 4 wg PN-EN 12207 - do potwierdzenia z Zamawiającym	klasa 4 wg PN-EN 12207 - do potwierdzenia z Zamawiającym	klasa 4 wg PN-EN 12207 - do potwierdzenia z Zamawiającym	klasa 4 wg PN-EN 12207 - do potwierdzenia z Zamawiającym	klasa 4 wg PN-EN 12207 - do potwierdzenia z Zamawiającym	klasa 4 wg PN-EN 12207 - do potwierdzenia z Zamawiającym
Samodomykacz	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Elektrotrzymacz	-	-	-	-	-	-
Otwieranie automatyczne	TAK- napęd elektromechaniczny - podłączenie do sygnału SAP - napęd działający jak samozamykacz - laserowy czujnik bezpieczeństwa - obustronne przyciski otwarcia łokciowe - przycisk blokady otwarcia	TAK- napęd elektromechaniczny - napęd działający jak samozamykacz - laserowy czujnik bezpieczeństwa - obustronne przyciski otwarcia łokciowe - przycisk blokady otwarcia	TAK- napęd elektromechaniczny - napęd działający jak samozamykacz - laserowy czujnik bezpieczeństwa - obustronne przyciski otwarcia łokciowe - przycisk blokady otwarcia	TAK- napęd elektromechaniczny - napęd działający jak samozamykacz - laserowy czujnik bezpieczeństwa - obustronne przyciski otwarcia łokciowe - przycisk blokady otwarcia	TAK- napęd elektromechaniczny - napęd działający jak samozamykacz - laserowy czujnik bezpieczeństwa - obustronne przyciski otwarcia łokciowe - przycisk blokady otwarcia	TAK- napęd elektromechaniczny - napęd działający jak samozamykacz - laserowy czujnik bezpieczeństwa - obustronne przyciski otwarcia łokciowe - przycisk blokady otwarcia
Ościeżnica	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Poszerzenia profili	-	-	-	-	-	-
Skrzydło	laminowane stalą nierdzewną	laminowane stalą nierdzewną	laminowane stalą nierdzewną	laminowane stalą nierdzewną	laminowane stalą nierdzewną	laminowane stalą nierdzewną
Szklenie	-	-	-	-	-	-
Kontrola dostępu	-	-	-	-	-	-
Klamka / gałka	klamka od str.korytarza typu C ze stali nierdzewnej, z powłoką antybakteryjną uchwyt od str. sali operacyjnej zagłębiony ze stali nierdzewnej, z powłoką antybakteryjną	klamka od str. sali operacyjnej typu C ze stali nierdzewnej, z powłoką antybakteryjną uchwyt od str. pokoju przyjęć zagłębiony ze stali nierdzewnej, z powłoką antybakteryjną	klamki/uchwyty typu C ze stali nierdzewnej, z powłoką antybakteryjną	klamki/uchwyty typu C ze stali nierdzewnej, z powłoką antybakteryjną	klamki/uchwyty typu C ze stali nierdzewnej, z powłoką antybakteryjną	klamki/uchwyty typu C ze stali nierdzewnej, z powłoką antybakteryjną
Zamek / rozeta	zamek - system Master Key	zamek - system Master Key	zamek - system Master Key	zamek - system Master Key	zamek - system Master Key	zamek - system Master Key
Wentylacja	-	-	-	-	-	-
UWAGI Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie	- kolor stal nierdzewna - atest higieniczny dla sal operacyjnych - zestaw okuć z elektromotorycznym zamkiem - uszczelka opadająca - zabezpiecznie radiologiczne -ekwiwalent PB 1mm	- kolor stal nierdzewna - atest higieniczny dla sal operacyjnych - zestaw okuć z elektromotorycznym zamkiem - uszczelka opadająca - zabezpiecznie radiologiczne -ekwiwalent PB 1mm	- kolor stal nierdzewna - atest higieniczny dla sal operacyjnych - zestaw okuć z elektromotorycznym zamkiem - uszczelka opadająca - zabezpiecznie radiologiczne -ekwiwalent PB 1mm	- kolor stal nierdzewna - atest higieniczny dla sal operacyjnych - zestaw okuć z elektromotorycznym zamkiem - uszczelka opadająca - zabezpiecznie radiologiczne -ekwiwalent PB 1mm	- kolor stal nierdzewna - atest higieniczny dla sal operacyjnych - zestaw okuć z elektromotorycznym zamkiem - uszczelka opadająca - zabezpiecznie radiologiczne -ekwiwalent PB 1mm	- kolor stal nierdzewna - atest higieniczny dla sal operacyjnych - zestaw okuć z elektromotorycznym zamkiem - uszczelka opadająca - zabezpiecznie radiologiczne -ekwiwalent PB 1mm

boom architekci

BOOM ARCHITEKCI GOSZCZYŃSKI TOMCZYK SP.P.
biuro: ul Piotrkowska 65/3, 90-422 Łódź
mail: mgtomczyk@boomarchitekci.pl tel. 609030343

TEMAT :	MODERNIZACJA (REMONT) CZĘŚCI BLOKU OPERACYJNEGO NA ODDZIALE CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ OBEJMUJĄCA WYMIANĘ DRZWI DO SAL OPERACYJNYCH ORAZ WYKONANIE OSŁON PCV ŚCIAN KORYTARZA AT.21.17.2026.ŁA	DATA : 06.03.2026
Inwestor:	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Krzysztof Tomczyk upr. 18/R-260/ŁOIA/04 mgr inż. arch. Małgorzata Gorgul-Tomczyk	
BRANŻA :	ARCHITEKTURA	SKALA : 1:50
ELEMENT:	PROJEKT WYKONAWCZY	
TREŚĆ RYS.:	RZUT-DRZWI DO SAL OPERACYJNYCH	NR RYS. : A.1

© Boom Architekci - projekt chroniony prawem autorskim