

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja wraz z przeglądami okresowymi centralnych UPS-ów w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie”.

Miejsce wykonania usługi:

Czynności serwisowe będą realizowane w siedzibie Zamawiającego

Wykaz lokalizacji:

ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków;

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Czynności w niniejszym postępowaniu będą obejmowały:

I. Serwis w zakresie:

Tabela 1- Tabela dot. zakresu usług serwisowych

Numer UPS	Typ UPS	Ilość szt.	Numer seryjny	Rodzaj usługi
UPS I	G35T40KH4B4S	1	QS1639351866	Wymiana modułów bateryjnych na nowe w urządzeniu i dodatkowej szafie bateryjnej oraz kalibracja urządzenia
	G35TBXR6B6	1		
UPS II	G35T40KH4B4S	1	QS1638150143	Rewitalizacja modułu mocy SUVT/G35T-PM40KH / dostawa wraz z montażem zastępczego modułu mocy, który będzie zainstalowany u Zamawiającego na czas rewitalizacji wymontowanego modułu mocy
	G35TBXR6B6	1		Wymiana modułów bateryjnych na nowe w urządzeniu i dodatkowej szafie bateryjnej oraz kalibracja urządzenia
UPS III	G35TF40KB4H	1	QS1736150147	Rewitalizacja modułu mocy SUVT/G35T-PM40KH /dostawa wraz z montażem zastępczego modułu mocy, który będzie zainstalowany u Zamawiającego na czas rewitalizacji wymontowanego modułu mocy
	G35TBXR6B6	1		

II. Trzy okresowe przeglądy serwisowe urządzeń UPS Galaxy 3500 znajdujących się w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, które będą obejmowały:

1. Sprawdzenie poprawności i trwałości połączeń, ewentualne dokręcenie połączeń śrubowych kabli siłowych.
2. Kontrola pracy wentylatora.
3. Oględziny zewnętrzne zespołu baterii akumulatorów.
4. Sprawdzenie połączeń elektrycznych baterii.
5. Pomiar napięcia baterii akumulatorów.
6. Pomiar napięć zasilania UPS.
7. Pomiar napięć wyjściowych UPS.
8. Pomiar prądu obciążenia w trzech fazach.
9. Pomiar prądu wejściowego w trzech fazach.
10. Pomiar prądu pobieranego z baterii w pracy bateryjnej.
11. Próby funkcjonalnego działania zasilacza:
 - próba przejścia na pracę bateryjną.
 - próba przejścia z pracy bateryjnej na on-line.

- próba przejścia na by-pass elektroniczny.
- próba przejścia z by-pass na pracę on-line.
- sprawdzenie stanu zabezpieczeń nadprądowych.

2. Dodatkowe informacje:

2.1 Podmiot składający ofertę musi posiadać autoryzację firmy Schneider Electric APC.

2.2 Umowa zostaje zawarta do dnia 31 grudnia 2027 roku.

2.3 W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, Wykonawca sporządzi informację serwisową zawierającą opis usterek oraz rekomendację zakresu prac naprawczych wraz z wyliczeniem kosztów usunięcia usterki.

2.4 Naprawy, o których mowa powyżej pkt 2.3, będą realizowane na podstawie odrębnej umowy lub zamówienia.

2.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru wykonawcy naprawy, w tym wyboru innego autoryzowanego podmiotu, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień obowiązującym u Zamawiającego.

2.6 Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wybór przez Zamawiającego innego wykonawcy naprawy nie stanowi podstawy do odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia.

2.7 Z każdego przeglądu oraz naprawy sporządzany jest raport techniczny, raport zawiera w szczególności:

- opis wykonanych prac
- wyniki pomiarów
- wykryte nieprawidłowości
- zalecenia serwisowe

2.8 Odpowiedzialność Wykonawcy:

2.8.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego wykonania prac.

2.8.2. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niekontrolowane wyłączenie serwerowni lub infrastruktury informatycznej Zamawiającego.

2.8.3. W przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w pkt 2.8.2, Wykonawca pokryje koszty związane w szczególności z:

- przywróceniem działania systemów informatycznych,
- pracą zespołów IT Zamawiającego,
- usługami firm zewnętrznych,
- innymi kosztami wynikającymi z powstałej awarii.

2.9 Podmiot składający ofertę musi posiadać ubezpieczenie OC na minimalną kwotę 250.000,00 zł

2.10 Kary umowne:

- Za opóźnienie w wykonaniu naprawy urządzenia UPS,
- Za opóźnienia w wykonaniu przeglądu okresowego,
- Za naruszenia związane z poufnością.