MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 1:500

Nr ident. WG.6640.1.783.2025
Obiekt: Mszana ul. Mickiewicza
Jednostka ewid.: 241509_2 Mszana
Obręb ewid.: 0002_Mszana
Sekcja: 6.123.25.19.3.3 ; 24.1.1
Układ współrzędnych: 2000/18
Układ wysokości: PL-EVRF2007-NH
Nr zlecenia: 252/2025

GEKON Mariusz Ćwiek
44-207 Rybnik ul. Podmiejska 42
tel. 606 447 469
Anna Konsek Świadectwo nr 19806
Geodezyjne pomiary syt-wys.
realizacyjne i inwentaryzacyjne

Granica zakresu opracowania
Granica MPZP

Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	WG.6640.1.783.2025
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Wodzisławski
Wykonawca prac geodezyjnych	GEKON Mariusz Ćwiek 44-207 Rybnik ul. Podmiejska 42
Identyfikator oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego pozytywny wynik weryfikacji	P.2415.2025.1110 WG.6640.1.783.2025_1 z dnia 17.04.2025
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	Anna Konsek 19806 - zakres 1

gekon Usługi Geodezyjne Mariusz Ćwiek
44-207 Rybnik ul. Podmiejska 42 NIP 642-120-59-79
tel. kom. 606 447 469 Regon: 240455766
ANNA KONSEK GEODETA UPRAWNIONY Świadectwo nr 19806

Proj. izolowany napowietrzny przewód oświetleniowy AsXSn 2x25mm²

Proj. słup żelbetowy na którym podwiesić izolowany przewód napowietrzny oświetleniowy AsXSn 2x25mm² oraz oprawę oświetleniową

Istn. słup żelbetowy wirowany z zabudowaną oprawą oświetleniową. Na słupie zabudować rozłącznik bezpiecznikowy z którego wyprowadzić proj. linię napowietrzną AsXSn 2x25mm² do zasilania oświetlenia ulicznego.

istn. słup nr GLW315494

1/proj. K1-10,5/4,3

2/proj. N2-10,5/4,3

3/istn. nr GLW315526

4/proj. N2-10,5/4,3

5/proj. N2-10,5/4,3

6/proj. K1-10,5/4,3

Podwieszenie proj. przewodu oświetleniowego AsXSn 2x25mm² na istniejacym słupie ŻN-10 rozkraczny

Proj. słup żelbetowy na którym podwiesić izolowany przewód napowietrzny oświetleniowy AsXSn 2x25mm² oraz oprawę oświetleniową

Proj. słup żelbetowy wirowany na którym podwiesić izolowaną oświetleniową linię napowietrzną AsXSn 2x25mm² oraz oprawę oświetleniową.

Proj. słup żelbetowy wirowany na którym podwiesić izolowany przewód napowietrzny oświetleniowy AsXSn 2x25mm²

Proj. słup żelbetowy wirowany na którym podwiesić izolowaną oświetleniową linię napowietrzną AsXSn 2x25mm² oraz oprawę oświetleniową. Wykonać uziemienie słupa RS≤10Ω oraz zabudować ogranicznik przepięć

Proj. izolowany napowietrzny przewód oświetleniowy AsXSn 2x25mm²

Proj. izolowany napowietrzny przewód oświetleniowy AsXSn 2x25mm²

Proj. izolowany napowietrzny przewód oświetleniowy AsXSn 2x25mm²

C85.MN C86.KDW C122.MN C124.MN C89.MN C88.KDW C84.ZNU 21.KDL 53/1.ZNU 53/1.KDD

LEGENDA

	projektowna linia napowietrzna typu AsXSn 2x25mm²
	proj. słup z zabudowaną oprawą oświetleniową
	proj. słup żelbetowy
	istniejacy słup żelbetowy
3/proj.	numer projektowanego słupa żelbetowego, funkcja i rodzaj
	proj. uziemienie, zgodne z podaną wartością rezystancji
	projektowany ogranicznik przepięć

UWAGI

- Zasilanie oświetlenia wyprowadzić z istniejącego słupa żelbetowego, zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza
- W celu wykonania zasilania na istn. słupie zabudować napowietrzny rozłacznik bezpiecznikowy jednofazowy
- Oprawy ledowe oświetlenia ulicznego zabudować na projektowanych słupach wirowanych żelbetowych.
- Zasilanie opraw wykonać za pomocą przewodu elektroenergetycznego napowietrznego AsXSn 2x25mm²
- Wszystkie urządzenia i aparaty elektryczne muszą posiadać atesty i świadectwa dopuszczone do stosowania wydane przez uprawnione instytucje zgodnie z prawem budowlanym oraz ustawą o wyrobach budowlanych

Potwierdzam zgodność mapy z oryginałem

Jednostka projektowa :	Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszków **kom.** 692-432-262 **REGON** 363687441 **NIP** 639-177-91-42 **e-mail** pue.kramarczyk@gmail.com
Temat opracowania :	Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN poniżej 1kV, słupów żelbetowych wraz z oprawami oświetleniowymi w celu oświetlenia fragmentu ulicy Mickiewicza w Mszanie
Lokalizacja:	Mszana , ul. Mickiewicza
Inwestor:	**Gmina Mszana, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana**
Temat rysunku :	**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**
Branża: Elektryczna, Faza projektu: PZT	Data: Lipiec 2025
Projektant:	mgr inż. Rafał Kramarczyk upr. nr SLK/4748/PWOE/13 bez ograniczeń do projektowania w branży elektrycznej — Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Daniel Mazurek upr. nr SLK/6536/PWBE/16 bez ograniczeń do projektowania w branży elektrycznej — Podpis:
Skala: 1:500	Rys. nr: **E.02**

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukcja bez zgody autora zabroniona. Podstawa prawna : ust. z dnia 04.02.1994 (Dz.U. nr 24 poz.83 z dnia 23.02.1994)