

Adres do korespondencji:

Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

Obsługa klientów

Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

Data pisma: 17.07.2025 r.
Nr pisma: TD25-07-0166553-03
Sprawa: Oświetlenie – Mszana Mickiewicza
Kontakt: Krzysztof Klimczyk
Telefon: 516 110 855
E-mail: krzysztof.klimczyk2@tauron-dystrybucja.pl

**Pracownia Usług
Elektroenergetycznych
Rafał Kramarczyk
ul. Pomnikowa 6
47-450 Roszków**

Szanowni Państwo,

informujemy, że wyrażamy zgodę na umieszczenie napowietrznej linii oświetleniowej wraz ze słupowym rozłącznikiem bezpiecznikowym na słupie niskiego napięcia nr GLW315494 i napowietrznej linii oświetleniowej na słupie nr GLW315526. Słupy znajdują się w miejscowości Mszana przy ul. Mickiewicza.

Wyżej wymienionych podwieszeń należy dokonać w oparciu o obowiązujące u nas instrukcje, przepisy oraz normy dotyczące elektroenergetycznych linii napowietrznych, w szczególności:

- normę PN-E-05100-1, 1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Projektowanie i budowa – Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi”,
- normę N SEP-E-003 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi”,
- normę P SEP-E-0001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa”,
- Instrukcję organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w TAURON Dystrybucja S.A.

Montaż instalacji oświetleniowej powinien zostać wykonany w taki sposób, aby zapewnione były bezpieczne warunki pracy linii elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej (jeżeli takowa będzie podwieszona) oraz bezpieczeństwo dla osób postronnych.

Projekt należy dostarczyć do uzgodnienia w wersji papierowej na adres:

TAURON Dystrybucja S.A., skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice.

Warunkiem rozpoczęcia prac jest uzgodniony projekt ze stroną TAURON Dystrybucja S.A.

Prace należy wykonać pod nadzorem służb serwisowych. Usługę można zamówić na stronie <https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/cenniki>.

Po wykonaniu prac należy zgłosić zadanie do sprawdzenia technicznego wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą, zgodną z [1] oraz przystąpić do aktualizacji umowy o współkorzystaniu z infrastruktury elektroenergetycznej Grupy TAURON.

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
Specjalista wiodący ds. udostępniania infrastruktury sieci
Wydział Eksploatacji
Pełnomocnik
Krzysztof Klimczyk

Załączniki:

[1] Załącznik nr 2 do „Wytucznych w sprawie sprawdzeń instalacji elektroenergetycznych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

Nazwa zadania

[illegible]

“Załączony po sprawdzeniu technicznym listach zgodności

powiększenie odbioru dokumentacji
powiększenie

Sposób przekazania dokumentacji: odczytanie

Strona

* niepodpisane akty

Zawieszenie dokumentacji w miejscu dostępnym dla wszystkich. W przypadku braku możliwości zawieszenia dokumentacji, należy ją przechowywać w miejscu chronionym przed uszkodzeniem i kradzieżą.

