



8

6

za zaworem głównym należy zamontować monoblok izolujący DN 65

LEGENDA:

1	2	ISTNIEJĄCE Piony GAZOWE WRAZ Z INSTALACJĄ DO GAZOMIERZA - DO DEMONTAŻU
G1	●	PROJEKTOWANY PION GAZOWY
G		IST. GAZOMIERZE MIECHOWE G4 W SZAFCE
	—	PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOWA - RURA STALOWA BEZ SZWU
	==	RURA OCHRONNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA SANICAD				SANI CAD
mgr inż. Kamila Dyjas				
ul. Franciszkańska 18 75-234 Koszalin sanicad@wp.pl NIP 669 234 99 04				
OBJEKT: Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym				
INWESTOR: Wspólnota Mieszaniowa przy ul. Traugutta 6-8 75-950 Koszalin				
ADRES: ul. Traugutta 6-8 75-950 Koszalin dz nr 822/7 obr. 0019 Koszalin				
TYTUŁ RYSUNKU: Wewnętrzna instalacja gazowa - rzut piwnicy				
FUNKCJA:	PROJEKTOWAŁA:	SPRAWDZIŁ:	NR. RYS.:	
IMIĘ I NAZWISKO:	mgr inż. Kamila Dyjas	mgr inż. Małgorzata Wajs	S1	
NR. UPR.:	ZAP/0092/POOS/09	ZAP/0100/POOS/09		
DATA: 09.2023	PODPIS:		SKALA: 1:100	