

[illegible]

UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem prac montażowych należy bezwzględnie wykonać wykopy kontrolne w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego.
2. Niezidentyfikowane na mapie geodezyjnej rzędy istniejących przewodów przyjąć według ogólnych zasad układania i zagębenia. Prace ziemne w tych miejscach rozpocząć od wykopów kontrolnych,
3. Niewielkie korekty trasy lub zagębenia preizolowanej s.c. należy realizować poprzez gięcie elastyczne na budownię lub przez ukosowanie na złączach.
4. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne prowadzić ręcznie, pod nadzorem Użytkownika.
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności rzędnych należy zawiadomić projektanta (przed ułożeniem rur). Ewentualne zmiany spadków i wynikające stąd zmiany lokalizacji odwodnień i odpowiedzeń należy uzgodnić z projektantem.

3. **Niewielkie korekty trasy lub zagębenia** preizolowanej s.c. **należy** realizować poprzez **gięcie** elastyczne na budownię lub przez **ukosowanie** na **złaczach**.
4. W miejscach kolizji z istniejącym **uzbrojeniem** podziemnym roboty ziemne **prowadzić ręcznie**, pod nadzorem **Użytkownika**.
5. W przypadku stwierdzenia niezgodności **ręcznych** należy zawiadomić projektanta (przed ułożeniem rur). Ewentualne zmiany spadoków i **wynikające stąd** zmiany lokalizacji **odwodnień** i **odpowietrzeń** **należy** uzgodnić z projektantem.

JIM PROJEKT biuro us: us: - PROJEKT		BRANŻA	SANITARNIA	DATA: Kwiecień 2025	FAZA: PB
UL. EKOLOGICZNA 15 07-410 OSTROŁĘKA		INWESTOR	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. ul. Jagodna 1C, 12 – 200 Pisz		
		NAZWA RYSUNKU	PROFIL SIECI CIEPŁEJ		
		ADRES BUDOWY	Pisz, ul. Lipowa, 12, Sienkiewiczza, Kłementowska		
TYTUŁ	PRZEBUDOWA OSELDOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ PRZELICZOWANEJ 2X200/0,200 NA SIECI CIEPŁOWNICZĄ PRZELICZOWANĄ 2X200/0,315 NA ODCINKU OD UL. LIPOWA 12 DO KOMORY CIEPŁOWNICZEJ PRZ. UL. KŁEMENTOWSKIEGO 10 W PISZU				
	PROJEKTANT: mgr inż. Piotr Malicki Upc. Nr PDL/0057/PWBS/17				
SPRAWDZALACZ: mgr inż. Maciej Jężyk Kowals Upc. Nr MAZ/0058/PWBS/18					1