


TI.0713.13.2025



Wrocław, dnia 2025-08-06

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
OFIAR OŚWIECIMSKICH 36
50-059 Wrocław



Dotyczy: Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Na Grobli i ul. Międzyrzeckiej we Wrocławiu

W odpowiedzi na Państwa pismo Dok. nr 250612-08020-DP-switm-04-inf. o isn. sieciach i planowanych inwestycjach/201056 dotyczące przystąpienia do przygotowania postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego, na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ulic Na Grobli i Międzyrzeckiej we Wrocławiu wraz z budową zatok postojowych”, MPWiK S.A. uprzejmie informuje, że w obszarze planowanej inwestycji znajdują się następujące sieci wod-kan.:

ul. Na Grobli:

- sieć wodociągowa rozdzielcza DN225 żeliwo 1905 r.
- sieć wodociągowa rozdzielcza DN300 żeliwo 1975 r.
- sieć magistralna DN600 stal 1975 r.
- sieć magistralna DN800 żeliwo 1975 r.
- sieć magistralna DN1000 żeliwo 2007 r.
- sieć magistralna DN1000 stal 2007 r.
- sieć ogólnospławna DN400 kamionka 1906 r.
- sieć kanalizacji deszczowej DN600 beton 2000 r.
- sieć kanalizacji deszczowej DN200 kamionka 1907 r.

ul. Rakowiecka:

- sieć magistralna DN800 żeliwo sferoidalne poddane renowacji w 2008 r.
- sieć wodociągowa rozdzielcza DN225 żeliwo 1906 r.
- sieć kanalizacji deszczowej DN500 beton 2000 r.
- sieć kanalizacji deszczowej DN350 kamionka 1907 r.
- sieć kanalizacji deszczowej DN300 poliestr 2000 r.

ul. Międzyrzecka:

- sieć magistralna DN1000 żeliwo
- sieć kanalizacji deszczowej DN300 beton 1938 r.

MPWiK S.A. informuje, że ze względu na wiek części istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, konieczna będzie ich przebudowa lub renowacja. Aby jednak dokładnie określić

zakres niezbędnych prac, potrzebujemy poznać szczegóły planowanej inwestycji, w tym kluczową kwestię lokalizacji zatok postojowych. Otrzymana mapa w obecnej formie jest mało czytelna, co uniemożliwia precyzyjne określenie zakresu niezbędnych prac w odniesieniu do istniejącej infrastruktury wod.-kan.. W związku powyższym zwracamy się z prośbą o dostarczenie wyraźniejszej, lepszej jakości mapy lub bardziej szczegółowego szkicu lokalizacji planowanej inwestycji, z naniesieniem jej usytuowania na działkach.

W zakresie odwodnienia układu drogowego w rejonie skrzyżowania ulic na Grobli i Międzyrzeckiej we Wrocławiu, wraz z budową zatok postojowych, należy w pierwszej kolejności kierować się Zarządzeniem nr 11552/23 Prezydenta Wrocławia z dnia 17.10.2023 r. dotyczącym gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta. Należy stosować rozwiązania umożliwiające zagospodarowanie wód opadowych bezpośrednio w miejscu ich powstania. W przypadku braku technicznej możliwości całkowitego zagospodarowania wód opadowych na miejscu, odwodnienie inwestycji należy zaprojektować poprzez wpusty deszczowe, odprowadzające wodę do kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejącego kanału deszczowego przy ul. Okólnej lub ul. Międzyrzeckiej.

Projekt zagospodarowania wód opadowych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w MPWiK S.A. wytycznymi: „Wytyczne w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Wrocławia”.

Z poważaniem

Piotr Korczowski

Menedżer
Dział Inżynierii
MPWiK S.A. Wrocław

10040

Otrzymują:

1. Adresat

2. MPWiK S.A. aa