



Świnoujście 2024-12-18

**CERTYFIKAT 251 / L / 2024**

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**  
**72-602 Świnoujście**  
**ul. Białoruska 2**

**CERTYFIKAT**

Zaświadczam, że niżej wypisany sprzęt i instalacje zostały sprawdzone i obsłużone.

**Gaśnice:**

- |  |           |
|--|-----------|
| ➤ Gaśnice proszkowe 6 kg. /GP 6x ABC/                  | - 10 szt. |
| ➤ Gaśnica CO <sub>2</sub> 5 kg. /śniegowa GS 5x B/     | - 1 szt.  |
| ➤ Urządzenie gaśnicze CO <sub>2</sub> 2 kg. / GS 2x B/ | - 1 szt.  |

**Uwagi:**

1. w 2025 r konieczność wymiany gaśnicy CO<sub>2</sub> 5 kg. (kończący się atest zbiornika gaśnicy).
2. zalecana wymiana gaśnic proszkowych wyprodukowanych w 2000 r – 9 sztuk.

**Instalacja hydrantów wewnętrznych :**


Przeprowadzono kontrolę hydrantów wewnętrznych BOXMET DN 25 – 3 szt.,  
SUPRON 3 – 3 szt. z węzłem półsztywnym.

- |  |              |
|--|--------------|
| ➤ Wąż gaśniczy Ø25 - 30 m. 6 odcinków            | - stan dobry |
| ➤ Prądownice wodne uniwersalne Ø25 D 10 - 6 szt. | - stan dobry |
| ➤ Zwijadła, rurociągi, zawory hydrantów          | - sprawne    |

**System sprawny, osiąga wymagane parametry gaśnicze.**

Data naprawy, kontroli umieszczona jest na indywidualnej kontrolce.

Następne badanie okresowe wyżej wymienionego sprzętu **grudzień 2025.**

  
Roman Cap



**PROTOKÓŁ NR 1273544/2024**  
**okresowej kontroli przewodów kominowych**  
(dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)

Firma: **Vega Piotr Buza, Maltańska 13, 75-430 Koszalin,**  
tel.

Podstawa prawna: Art. 27a ust. 2 pkt 1) lit. d) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459, z późn. zm.)

Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz art. 62a ust. 1, 2, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 2351 ze zm.)

§ 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719)

## 1. MIEJSCE KONTROLI

Województwo <b>zachodniopomorskie</b>	Powiat <b>Świnoujście</b>	Gmina <b>Świnoujście (gmina miejska)</b>
Miejscowość <b>Świnoujście</b>	Kod pocztowy <b>72-600</b>	
Ulica <b>Białoruska</b>	Nr budynku <b>2</b>	
Oznaczenie specjalne budynku <b>Budynek szkoły</b>		

## 2. ZAKRES KONTROLI

Zakres kontroli <b>Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych</b>				
Dymowe	Spalinowe	Wentylacyjne	Awaryjne	Suma
0	1	81	0	82

## 3. USTALENIA DOKONANE W ZAKRESIE KONTROLI

**Przewody kominowe są utrzymane w dobrym stanie technicznym**

## 4. ZAKRES NIEWYKONANYCH ZALECEŃ Z POPRZEDNIEJ KONTROLI

Zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokole z poprzedniej kontroli  
**Inne uchybienia mające pośredni wpływ na działanie przewodów kominowych:**  
**Brak**

## 5. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Wszelkie wskazane nieprawidłowości, terminy i metody ich usunięcia (szczegóły w załączniku)

Liczba załączników<sup>1</sup>

0



## 6. INNE UCHYBIENIA MAJĄCE POŚREDNI WPŁYW NA DZIAŁANIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Wszelkie uchybienia mające pośredni wpływ na działanie przewodów kominowych zidentyfikowane podczas kontroli

## 7. INNE UWAGI

Inne uwagi

## 8. DANE OSOBY PRZEPROWADZAJĄCEJ KONTROLĘ

Imię i nazwisko

**PIOTR BUZA**

Nr kwalifikacji lub uprawnień

**St-450/89**

E-mail

**piotr.buza1@wp.pl**

Telefon

## 9. DANE OSOBY UCZESTNICZĄCEJ W KONTROLI

Imię i nazwisko

**Dorota Brzysko**

## 10. DANE WŁAŚCICIELA / ZARZĄDCY

Nazwisko / Nazwa firmy

Imię / Nazwa skrócona firmy

Adres e-mail

**dbrzysko@cuw.swi.pl**

## 11. INFORMACJE O KONTROLI

Data i godz. rozpoczęcia kontroli

**05.11.24 08:30**

Data i godz. zakończenia kontroli

**05.11.24 09:15**

Data i godz. uzupełnienia danych

**07.11.24 09:00**

Status

**Zaakceptowany**

## 12. TERMIN NASTĘPNEJ KONTROLI

Termin następnej kontroli - do

**31.12.2025**

## 13. UWAGI

UWAGI

**Brak uwag**

Protokół otrzymują:



Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku



Właściwy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości zagrażających zdrowiu i życiu.