



Świnoujście, 22 maja 2024 r.

**Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Świnoujściu**

PZ.52800.2.1.2024

WPŁYNĘŁO
Sekretariat
22.05.2024

podpis

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 127 – zwanej dalej ustawą o PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm. – zwanej dalej k.p.a.)

nakazuję

Gmina Miasto Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu

wykonanie następujących obowiązków:

wyposażyć hydranty wewnętrzne 25 w węże półsztywne w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Witosa 12 w Świnoujściu.

Podstawa prawna obowiązku:

- art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275) – *zwanej dalej ustawą o ochronie przeciwpożarowej,*
- § 18 ust. 1 pkt 1 oraz § 19 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 822) – *zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.*

Termin realizacji obowiązku ustaliam na dzień: 31 grudnia 2024 r.

Uzasadnienie

W dniach od 15 stycznia 2024 r. do 31 stycznia 2024 r. na podstawie upoważnienia z dnia 05 stycznia 2024 r. znak PZ.52800.2.2024 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 znajdującego się przy ul. Witosa 12 w Świnoujściu funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których sporządzili protokół z dnia 31 stycznia 2024 r. znak

PZ.52800.2.2024. Protokół został podpisany przez Panią Renatę Szczoczarz – p.o. Dyrektora Szkoły, bez wnoszenia uwag i zastrzeżeń.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Witosa 12 w Świnoujściu na podstawie § 8 pkt 2 i § 209 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) został zakwalifikowany do budynków o kategorii zagrożenia ludzi „użyteczności publicznej, niezakwalifikowany do ZL I i ZL II” oraz do grupy wysokości średniowysoki. Wobec czego, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 oraz § 19 ust. 1 pkt 2 lit. b *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków* przedmiotowy budynek musi być wyposażony w punkty poboru wody do celów przeciwpożarowych tj. w hydranty wewnętrzne z węzłem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm.

Ustalenia z czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 znajdującego się przy ul. Witosa 12 w Świnoujściu wykazały, że w/w budynek jest wyposażony w hydranty wewnętrzne 25 z węzłami płasko składanymi co jest niezgodne z § 18 ust. 1 pkt 1 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*.

Zgodnie z powyższym, zasadne jest nałożenie obowiązku, określonego w sentencji decyzji, nakazującego wyposażenie hydrantów wewnętrznych 25 w węże półsztywne.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 *ustawy o PSP* od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu (*ul. Barlickiego 18, 72 – 602 Świnoujście*), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
w Świnoujściu

st. kpt. mgr inż. Marek Wieczorek

Otrzymują:

1. Gmina Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5,
72-600 Świnoujście
Dyrektor szkoły:
Pani Renata Szczoczarz - 1 egz.
2. a/a – 1 egz.

DB

