

BILANS POWIETRZA									
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. (m2)	Wys. Pom (m)	Kubatura (m3)	Krotność w/h	N1	W1	WC1	Uwagi
0.1	gabinet usg	25,75	2,90	74,68	0,0				Istn. Wentylacja
0.2	WC pacjentów	2,24	2,50	5,60	0,0				Istn. Wentylacja
0.3	WC personelu	7,00	2,50	17,50	0,0				Istn. Wentylacja
0.4	WC pacjentów nps	6,25	2,50	15,63	0,0				Istn. Wentylacja
0.5	gabinet lekarski	10,99	3,10	34,07	0,0				
0.6	sala konferencyjna	46,90	3,10	145,39	0,0				
0.7	gabinet lekarski	12,1	3,10	37,51	2,1	80	80		
0.8	gabinet lekarski	11,34	3,10	35,15	2,0	70	70		
0.9	gabinet lekarski	11,32	3,10	35,09	2,0	70	70		
0.10	gabinet lekarski	11,27	3,10	34,94	2,0	70	70		
0.11	korytarz	22,98	2,75	63,195					