



- LEGENDA:
- Proj. instalacja co. zasilanie
  - Proj. instalacja co. powrót
  - Proj. instalacja ct. zasilanie
  - Proj. instalacja ct. powrót
- Typ grzejnika – płytowy higieniczny  
zasilanie boczne  
wymary wys./dl./gt. (mm.)  
moc grzewcza (W)
- Typ grzejnia łazienkowego/  
wymary (wys. x dl. x gt.)mm.  
moc grzewcza
- Proj. pion instalacji c.o.
- Nr pomieszczenia/  
temp. pomieszczenia/  
strata ciepła
- Nastawa zaworu termostaticznego  
grzejnika zintegrowanego
- Zawór termostaticzny/srednica/nastawa

- Uwagi!
1. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać trasowania instalacji wraz z koordynacją z posadzałymi branżami.
  2. W celu przeprowadzenia obliczeń oparto się na przykładowym producencie. Wyraża się zgodę na zastosowanie innego producenta rozwiązań technicznych pod warunkiem zapewnienia równoważnych parametrów technicznych lub lepszych.
  3. Przy przejściu przez ściany, stropy stanowiące oddzielenie p.p.ż należy zastosować typowe przejścia p.p.ż. Strefy pożarowe oraz odporność rozpratywać zgodnie z projektem architektury.
  4. Po zakończeniu robót montażowych całość projektowanej instalacji wyregulować na parametry projektowane.

Pion instalacji c.o. Ø28x1,5 z poziomu ±0p. w zabudowie ściennej, następnie prowadzić w przestrzeni sufitów podwieszanych.

Pion instalacji c.t. Ø32x1,5 podejście do centrali wentylacyjnej, wykorzystać istniejące szachty wentylacyjne przeznaczone do likwidacji.

Grzejnik montować pod stropem – brak zawężenia strefy osoby nps.

**KKAD** sp. z o.o. e-mail:biuro@kkad.pl  
ul. Siewna 23B/26 31-231 Kraków tel. 695 627 902  
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY AUTORSKIMI PRAMAMI OSOBISTYMI ORAZ MAJĄTKOWYMI W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCIACH JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. UDOSTĘPNIENIE I KOPLOWANIE JEDYNE NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II  
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, dz. 50/18, obr. 44 Krowodrza  
NAZWA Utworzenie pomieszczeń diagnostycznych w Pawilonie M-IV  
INWESTYCJI Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II  
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, dz. 50/18, obr. 44 Krowodrza

PAWILON M-IV RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA C.O.

PROJEKTOWAŁ:	NR PROJEKTU 333/2024	
mgr inż. ADAM LAL MAP/0223/POOS/11	BRANŻA	SANITARNA
	STADIUM	PROJEKT PW
	DATA	październik 2024
	SKALA	1:100
	NR RYS.	CO-3