



LEGENDA:	
—	Proj. instalacja co. zasilanie
---	Proj. instalacja co. powrót
—	Proj. instalacja ct. zasilanie
---	Proj. instalacja ct. powrót
<div>KMP 22/600 720 mm [600x720x105] ΦH=313 W</div>	Typ grzejnika – płytowy higieniczny zasilanie boczne wymiary wys/dł/gł. (mm.) moc grzewcza (W)
<div>SAN11 500 mm [1134x500x100] ΦH=145 W</div>	Typ grzejnia łazienkowego/ wymiary (wys. x dł. x gł.)mm. moc grzewcza
<div>C1</div>	Proj. pion instalacji c.o.
<div>1 1 +20 °C 76 W</div>	Nr pomieszczenia/ temp. pomieszczenia/ strata ciepła
1,00	Nastawa zaworu termostaticznego grzejnika zintegrowanego
<div>Calypso_ex_k [DN15]</div>	Zawór termostaticzny/srednica/nastawa
1,00	

Uwaga!

1. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać trasowania instalacji wraz z koordynacją z pozostałymi branżami.
2. W celu przeprowadzenia obliczeń oparto się na przykładowym producencie. Wyraża się zgodę na zastosowanie innego producenta rozwiązań technicznych pod warunkiem zapewnienia równoważnych parametrów technicznych lub lepszych.
3. Przy przejściu przez ściany, stropy stanowiące oddzielenie p.poż należy zastosować typowe przejścia p.poż. Strefy pożarowe oraz odporność rozpatrywać zgodnie z projektem architektury.
4. Po zakończeniu robót montażowych całość projektowanej instalacji wyregulować na parametry projektowane.

Centrala wentylacyjna leżąca wykonanie zewnętrzne, standard do służby zdrowia, N=3200m³/h, W=3000m³/h, P=500Pa, Ewent.=2x1,5kW, U=400V, Qnagrz.woda=21,7kW, Qchl=11,10kW, wym. 1080/1620/3930mm. (szer/wys/dł), 853kg. Centrala montowana na typowej konstrukcji wsporczej wyposażonej w wibroizolatory. Urządzenie dostarczyć z pełnym układem automatyki oraz układem regulacyjnym nagrzewnicy glikolowej. Armatura układu odzysku glikolowego wg schematu producenta. W szafie sterowania centralą wykonać styk do sterowania agregatem chłodniczym.

KKAD sp. z o.o. e-mail:biuro@kkad.pl
ul. Siewna 23B/26 31-231 Kraków tel. 695 627 902
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ MAJĄTKOWYMI W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCIACH JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. UDOSTĘPNIANIE I KOPLOWANIE JEDYNIEM NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR	Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, dz. 50/18, obr. 44 Krowodrza
NAZWA INWESTYCJI	Utworzenie pomieszczeń diagnostycznych w Pawilonie M-IV Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, dz. 50/18, obr. 44 Krowodrza

PAWILON M-IV DACHU - INSTALACJA C.O.

PROJEKTOWAŁ:		NR PROJEKTU 333/2024	
mgr inż. ADAM LAL MAP/0223/POOS/11	BRANŻA	SANITARNA	
	STADIUM	PROJEKT PW	
	DATA	październik 2024	
	SKALA	1:100	
	NR RYS.	CO - 4	