



- LEGENDA:
- Proj. inst. wody zimnej
  - Proj. inst. wody ciepłej
  - Proj. inst. wody cyrkulacyjnej
  - Proj. bateria umywalkowa
  - Proj. miska ustępowa
  - Proj. bateria zlewozmywakowa
  - Proj. zawór czerpalny
  - Ø25x2,50 Opis średnic rurociągów

UWAGA!

1. W celu przeprowadzenia obliczeń oparto się na przykładowym producencie. Wyraża się zgodę na zastosowanie innego producenta rozwiązań technicznych pod warunkiem zapewnienia równoważnych parametrów technicznych lub lepszych.

2. Przy przejściu przez ściany, stropy stanowiące oddzielenie p.poż należy zastosować typowe przejścia p.poż.

3. Główne rozprowadzenie instalacji z.w. c.w.u. oraz cyr. prowadzić pod stropem/w przestrzeni sufitów podwieszanych, podejścia do poszczególnych przyborów sanitarnych w zabudowach oraz brudach ściennych.

4. Zgodnie z "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" § 234 ust. 2 – Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych.

5. Wszystkie istniejące instalacje sanitarne na obiekcie do likwidacji.

Zestawy licznikowe wody ciepłej.

Woda zimna–Zawór odcinający DN32, filtr siatkowy DN32, wodomierz do c.w.u. JS 6,3 DN25 z nakładką radiową, zawór odcinający DN32.

Woda ciepła–Zawór odcinający DN32, filtr siatkowy DN32, wodomierz do c.w.u. JS 4,0 DN20 z nakładką radiową, zawór odcinający DN32.

Woda cyrkulacyjna–Zawór odcinający DN15, filtr siatkowy DN15, wodomierz do c.w.u. JS 1,6 DN15 z nakładką radiową, zawór odcinający DN15.

Do wodomierzy oraz armatury zapewnić dosep rewizyjny.

KKAD

sp. z o.o.

ul. Siewna 23B/26

NIP: 9452194591

31-231 Kraków

KRS: 0000617535

REGON: 364417608

e-mail:biuro@kkad.pl

tel. 695 627 902

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ MAJĄTKOWYMI W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCIACH JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. UDOSTĘPNIANIE I KOPLOWANIE JEDYNIENIE NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II ul.Prądnicka 80, 31-202 Kraków, dz. 50/18, obr. 44 Krowodrza

NAZWA INWESTYCJI

Utworzenie pomieszczeń diagnostycznych w Pawilonie M-IV Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II ul.Prądnicka 80, 31-202 Kraków, dz. 50/18, obr. 44 Krowodrza

PAWILON M-IV RZUT 1 PIĘTRA - INSTALACJA WODY

PROJEKTOWAŁ: NR PROJEKTU 333/2024

mgr inż. ADAM LAL MAP/0223/POOS/11

BRANŻA SANITARNA

STADIUM PROJEKT PW

DATA październik 2024

SKALA 1:100

NR RYS. W-3