

Załącznik nr 6 do SWZ
Wzór protokołu z próby technicznej

Nazwa zamówienia:

Dobór i dostawa płynnych środków do wspomaganie procesu zagęszczania osadu nadmiernego w Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
EZ/241/28/26

Oczyszczalnia „Hajdów”
Wydział Eksploatacji SE

Lublin dn.

Protokół z próby technicznej Wykonawcy
przeprowadzonej w dniach

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Zagęszczanie	Uwagi
1	Środek nazwa		
2	Średnia sucha masa nadawy osadu	%		
3	Ilość osadu podanego do zagęszczania	m ³		
4	Ładunek nadawy osadu	Mg s. m.		
5	Ilość zużytego środka	kg		
6	Ilość zużytej wody	l = kg		
7	Stężenie roztworu środka	%		
8	Z _j - Jednostkowe zużycie środka	kg/Mg s.m.		Nie więcej niż 6,00 kg/Mg s. m. Z dokładnością do trzech miejsc po przecinku
9	Średnia zawartość suchej masy w osadzie zagęszczonym	%		minimum 4,50 (do dwóch miejsc po przecinku)

Przedstawiciel Zamawiającego:

.....
podpis pieczęć