






Legenda:

-  Ręczny ostrzegacz pożarowy
-  Czujka wielosensorowa dymu ze wskaźnikiem zadziałania
-  Czujka wielosensorowa dymu
-  Numeracja istniejących czujek dymu montowanych w przestrzeni międzysufitowej
-  Numeracja projektowanych czujek dymu montowanych w pod sufitem podwieszanym

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POWIERZCHNIA
0.1	PRZEDSIONEK	PL YTKI	10,88 m ²
0.2	POM. WIELOFUNKCYJNE (POCZEKALNIA + KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA)	WYKŁADZINA	47,3 m ²
0.3	POM. SOCJALNE	WYKŁADZINA	12,2 m ²
0.4	REJESTRACJA	WYKŁADZINA	19,9 m ²
0.5	GAB. PSYCHOLOG 2	WYKŁADZINA	19,4 m ²
0.6	WC PACJENT	PL YTKI	6,73 m ²
0.7	POM. PORZĄDKOWE	PL YTKI	6,82 m ²
0.8	WC PERSONEL	PL YTKI	3,3 m ²
0.9	GAB. ZABIEGOWY	PL YTKI	13,73 m ²
0.10	GAB. PSYCHOLOG 1	WYKŁADZINA	21,17 m ²
0.11	GAB. LEKARSKI 3	WYKŁADZINA	22,69 m ²
0.12	GAB. LEKARSKI 2	WYKŁADZINA	20,86 m ²
0.13	GAB. LEKARSKI 1	WYKŁADZINA	21,11 m ²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA			226,09 m ²

UWAGI:

- Nie skalować wymiarów z rysunków.
- Wszystkie rysunki rozpatrywać razem z rysunkami branżowymi. W przypadku niezgodności należy poinformować projektantów.
- Wszystkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i z obowiązującymi normami.
- Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektu muszą posiadać wymagane aprobaty stwierdzające ich przydatność.
- Przed zastosowaniem materiałów wykonczeniowych należy przedstawić próbki do akceptacji przez projektantów.
- Projekt chroniony prawami autorskimi, wszelkie zmiany wymagają zgody projektantów.

Nazwa obiektu budowlanego	Przebudowa pomieszczeń w części budynku Centrum Zdrowia Psychicznego w Kielcach, w celu utworzenia Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci należącego do Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy		
Tytuł	Rzut parteru - stan projektowany elementów SSP		
Imię, nazwisko	Funkcja	Nr uprawnień	Podpis
Łukasz Bogacz	Projektant	PDK/0359/POOE/17	
Andrzej Małysik	Sprawdzający	PDK/0141/PWOE/24	
Data	Skala		nr rys.
26.01.2026	1:100		4